

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उरई

पत्रांक :- 2792/1C
सेवा में,

दिनांक 14/8/17

✓ मुख्य प्रबन्धक

पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0

ए-13, बाला जी, ग्रीन्स कालोनी, फिल्टर मेन रोड, बाहर दतिया गेड, झाँसी।

विषय :- एट-कोटरा मार्ग के किमी0 1-2 के मध्य से ओवर हेड लीलो ऑफ 765 के.बी. सतना ग्वालियर ट्रांसमिशन लाइन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक WR-II/JHS/SGTL/359 Date 14-08-2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि एट कोटरा मार्ग के किमी0 1-2 के मध्य से ओवर हेड लीलो ऑफ 765 के.बी. सतना ग्वालियर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाना है।

उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु अनुमति निम्नलिखित विभागीय शर्तों के साथ दी जाती है।

- (1) मार्ग के ऊपर से न्यूनतम 15.00 मीटर की ऊंचाई पर ही लाइन का कार्य कराया जाये।
- (2) लाइन के पिलर मार्ग के मध्य से न्यूनतम 36.50 मीटर की दूरी पर लगाये जाये।
- (3) कार्य के दौरान यातायात को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
- (4) उपरोक्त कार्य से मार्ग को कोई क्षति न पहुचने पाये।

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उरई

दिनांक

पत्रांक :- /

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/श्री इन्दल सिंह, अवर अभियन्ता प्रा0खं0, लो0नि0वि0, उरई को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उरई