

कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक :प-4/सीएफओ/एनओसी-पै0/मु0नगर/18
सेवा में,

अधिकारी, मुजफ्फरनगर
दिनांक :जुलाई, 11, 2018

प्रभारी अधिकारी(शस्त्र)
कृते जिला मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

विषय : मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, 495/1 द्वितीय तल, आर0 पी0 जी0, यूनिवर्सिटी रोड, मंगल पाण्डे नगर, मेरठ के द्वारा प्रोपराइटर श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री हरेन्द्र सिंह निवासी पी-2/1407 आशियाना पालम कोर्ट राजनगर एक्सटेशन जिला गाजियाबाद के भूखण्ड खसरा नं0 1040 ग्राम सालारपुर जानसठ मीरापुर रोड के मध्य तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर पर प्रस्तावित MS/HSD रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

सन्दर्भ: पत्रांक: 994/शस्त्र सहायक-1 दिनांक: 21-06-2018 के कम में एवं आवेदक का आपत्ति निराकरण के आवेदन पत्र दिनांक: 07-07-2018 के कम में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र एवं प्रपत्रों के अनुसार प्रस्तावित स्थल का पुनः निरीक्षण अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, मुजफ्फरनगर श्री नरेश कुमार सिंह द्वारा कराया गया। निरीक्षणोपरान्त प्राप्त आख्या दिनांक:10-07-2018 का परिशीलन किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:-

1- प्रस्तावित स्थल :-

खसरा नं0 1040 स्थित सालारपुर जानसठ मीरापुर रोड के मध्य तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर जिसका कुल भूखण्ड एरिया-1296.97 वर्ग मीटर प्रस्तावित कवर्ड एरिया केनओपी-180 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया बिल्डिंग-36.36 वर्ग मीटर में मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, 495/1 द्वितीय तल, आर0 पी0 जी0, यूनिवर्सिटी रोड, मंगल पाण्डे नगर, मेरठ के द्वारा 1X35 KL HSD क्लास 'बी' व 1X22 KL MS क्लास 'ए' के रिटेल आउटलेट टैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नहीं जा रही है।

2- पहुँच मार्ग :-

उक्त प्रश्नगत स्थल के सामने सेन्टर लाइन से रोड़ की चौड़ाई 33.50 मी0 है जो मानक के अनुरूप है। अग्निशमन के वाहन आसानी से आ-जा सकते हैं।

3- उक्त भवन के ऊपर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली

MS/HSD रिटेल आउटलेट के प्रस्तावित स्थल पर निम्नानुसार अग्निशमन व्यवस्थाएं कराया जाना प्रस्तावित है-

- | | |
|---|-------|
| 1- फायर एक्सटिंग्युशर एबीसी टाईप क्षमता 09 के0जी0- | 8 अदद |
| 2- ए0 एफ0एफ0एफ0 क्षमता 9 लीटर - | 4 अदद |
| 3- फायर एक्सटिंग्युशर सीओडू टाईप क्षमता 4.5 के0जी0- | 2 अदद |
| 4- मेकेनिकल फोम ट्राली क्षमता 50 लीटर- | 2 अदद |
| 5- फायर बकेट्स क्षमता 09 लीटर (मयू स्टेण्ड)- | 8 अदद |
| 6- धुम्रपान निषेध बोर्ड। | |
| 7- बालू/रेत का ढेर 6X6X6 घनफुट आरक्षित रखा जो साथ में 02 अदद बेलचे रखे जायें। | |
| 8- फायर सर्विस के टेलीफोन नम्बर 101, 2623800 व 9454418786 पुलिस कन्ट्रोल रूम टेलीफोन नं0 100 एवं स्थानीय पुलिस स्टेशन के टेलीफोन नं0 बोर्ड। | |
| 9- स्टेचर, रस्सा, फर्स्ट एड बाक्स व स्थानीय नर्सिंग होम के टेलीफोन नम्बर रखा जाये। | |

शेष-2 पर

CFO
ZUE

12/10/18
Sanjay Nagpal
Sanjay Nagpal
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Regional Office - Meerut