

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०विभाग
जौनपुर

पत्रांक : 2194/ 1C

दिनांक:- 7/11/19

सेवा मे,

✓ महाप्रबन्धक,
ओ०सी०बी०टी०एल०,
बरेली, उ०प्र०।

विषय :- अनापत्ति प्रमाण-पत्र 400 के०वी० 8सी० ओबरा-जौनपुर निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र दिनांक 08.08.2019 एवं अधीक्षण अभियन्ता, जौनपुर-गाजीपुर वृत्त, लो०नि०वि०, जौनपुर के पत्रांक 3880/एन.ओ.सी./जौ०गा०वृत्त/2019 दिनांक 19.08.2019

आपके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में 400के०वी० 8सी लाईन के सम्बन्ध में जो राज्य मार्ग सं०-5, माईलस्टोन 266, 267 निकट जमालापुर के पास क्रॉस कर रहा है, जिसका निरीक्षण दिनांक 14.10.2019 को श्री एस०के० सरोज सहायक अभियन्ता व श्री पुरेन्द्र निगम अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। निरीक्षण के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अनुसार जारी किया जाता है:-

- (1) चेक लिस्ट के अनुसार टावर की दूरी 347 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
- (2) चेक लिस्ट के अनुसार रोड के सेन्टर प्वाइन्ट पर तार की ऊँचाई 17.98 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
- (3) मार्ग पर वाहनों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।
- (4) टावर निर्माण के समय किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, लो०नि०वि० को कोई दायित्व नहीं होगा।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०विभाग
जौनपुर

पत्रांक : /

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- 1- सहायक अभियन्ता द्वितीय, नि०खं०, लो०नि०वि०, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2- अवर अभियन्ता(प्रा०), नि०खं०, लो०नि०वि०, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०विभाग
जौनपुर