

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक:आई.-7/एफ.एस.(पेट्रोल पम्प) अम्बेडकरनगर/2016
सेवा में,

दिनांक- 21-10-16

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

विषय- श्री विक्रम सिंह ठाकुर ट्रेटरी मैनेजर (रिटेल) गोरखपुर के पत्र संख्या
NRO.BETW.KM.ST. 194 to 199 on SH30 DATE-08-10-2016 द्वारा
गाटा संख्या-262 स्थित ग्राम बरही, परगना व तहसील-टाण्डा,
जनपद-अम्बेडकरनगर पर नये पेट्रोल पम्प की स्थापना किये जाने हेतु अग्नि
सुरक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के पत्रांक संख्या-567/ई0आर0के0/
पेट्रोलपम्प-स्था0/अनापत्ति-प्रा0प0/2016, दिनांक-15 अक्टूबर, 2016 के क्रम में प्रभारी
अग्निशमन अधिकारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के द्वारा उपरोक्त विषयक स्थल का अग्नि सुरक्षा
की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्नवत् पाया गया-

- 1- उपरोक्त प्रस्तावित स्थल अकबरपुर आजमगढ़ रोड पर नियर किलोमीटर स्टोन नं0
194 ग्राम बरही परगना व तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर में स्थित है।
- 2- रोड वाइडनिंग को मिलाकर पहुँच मार्ग पर्याप्त है।
- 3- प्रस्तावित स्थल के ऊपर से हाइड्रेशन लाइन नहीं गयी है।
- 4- बी0पी0सी0 की प्रस्तावित एरिया 36.57x36.57 मीटर है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था :-

- 1- ABC टाइप फायर एग्स्टिंग्यूशर 9 किग्रा. क्षमता के प्रत्येक फयूल मशीन पर
दो-दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 2- जनरेटर रूम पर 4.5 किग्रा. क्षमता का CO₂ फायर एग्स्टिंग्यूशर दो अदद
व्यवस्थित किया जायेगा।
- 3- सैण्ड बकेट प्रति यूनिट दो-दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 4- धूम्रपान निषेध तथा आपातकालीन टेलीफोन नम्बर पट्टिका व्यवस्थित की
जायेगी तथा डीलर रूम में धूम्रपान निषेध बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।
- 5- प्रत्येक लुब्रीकेन्ट स्टोर में 9 किग्रा. क्षमता का ABC टाइप-1 अदद तथा CO₂
टाइप 4.5 कि0ग्रा0 का एक अदद फायर एग्स्टिंग्यूशर लगाया जायेगा।
- 6- मानचित्र पर अंकित क्रम संख्या-1 से 23 तक बिन्दुओं को समायोजित करते हुए
पालन किया जायेगा।
- 7- बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अग्नि प्रतिरोधक मैटेरियल से कराया जायेगा, जिसकी
ऊँचाई 6 फिट से कम नहीं होगी।
- 8- रिजर्व बालू टैंक की क्षमता 6x3x3 फिट का बनाया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान
किया जाता है, जिसकी वैधता 1 वर्ष होगी। प्रतिष्ठान संचालन के पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण
पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अधिष्ठापित किये जाने वाले
अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग/रिफिलिंग फीस राजकीय कोष में जमा कराकर क्रियाशील
रखना, ढाँचगत/अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ पेट्रोलियम रूल्स 2002 में उल्लिखित
मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(रविशंकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।