

(Proposal No. - FP/UP/TRANS/21539/2016)

## तीन वैकल्पिक रूट्स का तुलनात्मक जस्टिफिकेशन

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निम्नलिखित तीन रूट्स का टेक्नो कमर्शियल जस्टिफिकेशन किया गया, जिसमें बेहतर पहुँच, लाइन की लम्बाई एवं कम वन क्षेत्र के आधार पर प्रस्तावित लाइन रूट - 2 को उचित पाया गया और फाइनल किया गया है।

क्रम	नाम	लम्बाई (किमी०)	वन क्षेत्रफल (हे०)	टिप्पणी
1.	प्रस्तावित लाइन रूट - 1	197.80	18.2242	अनुपयुक्त
2.	प्रस्तावित लाइन रूट - 2	187.77	15.6118	उपयुक्त (फाइनल)
3.	प्रस्तावित लाइन रूट - 3	192.46	17.4745	अनुपयुक्त



अनुराग शुक्ला  
ग्रुप हेड

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित