

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा

दिनांक- ०८/१२/१५

पत्रांक- 1277/ S.L.O.
सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय- NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Unnao Quard T/L (Pkg.-3) Between Angle Points AP27-28 at ch. 14.630 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-92 (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 15 (चैनेज-14.630) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 23.97मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

पत्र प्रेषित एवं प्रेषित
अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो० नि० वि०
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा
दिनांक-

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा