AND EOL DWG.NO.EOL-M/STD/M003

11. UNDER GROUND PIPE LINE AND M.S. STORAGE TANK SHALL HAVE 0.3 M. HIGH KERB WALL ALL ROUND.
12. TOTAL PLOT AREA OF RO=1665.00SQM.
13. THIS DRAWING IS THE COPYRIGHT OF ESSAR OIL LTD. & MUST NOT BE RERTAINED COPIED OR USED WITHOUT PRIPOR PERMISSION FROM ESSAR OIL LTD.

CERTIFICATE:-

1. CERTIFIED THAT ALL THE CLEARANCE/ APPROVALS FROM MOP & OTHER R ELEVANT GOVT. DEPARTMENTS HAVE ALREADY BEEN OBTAINED.
2. IT IS CERTIFIED THAT ALL IRC GUIDELINES ARE MET.
3. IT IS CERTIFIED THAT TO BEDT OUR KNOWLEDGE THERE IS NO COURT CASE OUR

स्थल का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. प्लाट एरिया–**45.27X37.00** वर्गमीटर प्रस्तावित **है** जिसमें स्टोर रूम, चेन्ज रूम, टायलेट, इलेक्ट्रिक रूम, पुरूष व महिला टायलेट, शोरूम व आफिस रूम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
2. कैनोपी एरिया–**10.0X24.0X6.0** मीटर का बनाया जाना प्रस्तावित है
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सामने रोड की चौड़ाई **60.0** मीटर से अधिक है।
4. भवन का अधिभोग हैजार्ड रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।
5. स्थल अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल **के** पास वर्तमान मे अन्य किसी प्रकार के ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ का भण्ड़ारण नही है।

CFO VNS

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली:-

1. प्रत्येक आउटलेट पर **9** के0जी0 क्षमता का एक्सटिंग्यूशर का प्राविधानित किया जाय।
2. जनरेटर रूम पर **9** लीटर क्षमता का ए0एफ0एफ0एफ0 एक्सटिंग्यूशर का प्राविधानित किया जाय।
3. सेल्स रूम में **4.5** के0जी0 क्षमता का सी0ओ0टू0 एक्सटिंग्यूशर का प्राविधानित किया जाय।
4. सैण्ड बकेट **9** लीटर क्षमता का **08** अदद प्राविधानित किया जाय।
5. फायर स्टेशन भेलूपुर का टेजीफोन नम्बर–2277666, 101, 2414363 व सी0यू0जी0 नम्बर–9454418604 अंकित किया जाना आवश्यक होगा।
6. धूम्रपान निषेध बोर्ड की पट्टिका का प्राविधानित किया जाय।
7. स्थल के तीन तरफ से 6 फिट ऊँची दीवार पर कंटीले तार का लगाया जाना आवश्यक होगा।
8. सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक फिटिंग एवं वायरिंग आई0एस0–2948 के अनुसार प्राविधानित किया जाय।
9. परिसर के भीतर धूम्रपान, अनावरित लैम्प, अग्नि के श्रोत एवं अन्य कोई औजार जो वाष्प एवं गैस को जलाने में समर्थ हो का प्रतिबन्ध प्राविधानित किया जाय।
10. रिटेल आउटलेट पर कार्यरत कर्मचारियों को फायर फाईटिंग का प्रशिक्षण प्राविधानित किया जाय।
11. ब्लैकिंट(कुम्बल) 1.20X1.20 मीटर का ———————— **02, अदद।**
12. सुरक्षित विद्युत वायरिंग कण्ड्यूम पाईप के अन्दर करायी जाय।
13. सेलफोन/ धूम्रपान का प्रयोग करने वालों के लिये सूचना अंकित किया जाय कि पेट्रोल

—— 3 पर

Sambit Kumar Lenka
Divisional Manager
NAYARA ENERGY LTD.
Sigra, Varanasi

MR. SOURAJIT KAR
DIVISIONAL MANAGER
ESSAR OIL LIMITED,

For-ESSAR OIL LIMITED

Authorized Signatory

भरवाते समय सेलफोन/धूम्रपान का प्रयोग कदापि न करें।

14. अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्टोरेज टैंक (अग्निशमन कार्य हेतु) 20000(बीस हजार) लीटर क्षमता का एक अदद स्थापित किया जाय।
15. **Oil ondustry Safety Direrctives – STD – 225** का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
16. एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 ,एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 एवं एक्सप्लोसिव सब स्टेन्श एक्ट 1908 का पालन किया जाये।
17. मानचित्र में दर्शाये गये नोट के बिन्दु संख्या 01–03, 01–13 व 01–03 तक के दिशा– निर्देशों एवं पैट्रोलियम विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये।
18. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का संचालन करने से पूर्व सुझायी गयी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान कराकर उनका अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तभी परिसर का प्रयोग सुरक्षित माना जायेगा। यह प्रमाण–पत्र मात्र एक वर्ष तक मान्य होगा, यदि किसी भी क्लाज का उल्लघंन किया जाता है, तो दिया जा रहा प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

उपरोक्त प्रतिबन्धों के अधीन उक्त प्रश्नगत रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नः– अनुमोदित मानचित्र।

15-4-17

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी

प्रतिलिपिः–

1. मैसर्स डिवीजन मैनेजर, एस्सार आयल एवं गैस लिमिटेड, वाराणसी द्वारा आराजी नं0–1457, 1463, 1466, 467 एवं 1468 स्थित मौजा बड़ी खजूरी, तहसील राजातालाब, इलाहाबाद–वाराणसी जी0टी0रोड़ के 781, 782 माईल स्टोन के मध्य में स्थित प्रस्तावित एम0एस0 एवं एच0एस0डी0 के नये रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2. अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी।

Attest

For-ESSAR OIL LIMITED,

Authorized Signatory

MR. SOURAJIT KAR
DIVISIONAL MANAGER
ESSAR OIL LIMITED

29/10/18

Sambit Kumar Lenka
Divisional Manager
NAYARA ENERGY LTD.
Sigra, Varanasi