

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांक: व-3/सीएफओ-(एनओसी)/2013

दिनांक: 15-09-2013

सेवा में,

श्री नरेश वर्मा पुत्र स्व० श्री प्यारे लाल वर्मा
निवासी-वसुन्धरा कालोनी इस्लामपुर दास
जनपद बिजनौर ।

विषय: श्री नरेश वर्मा पुत्र स्व० श्री प्यारे लाल वर्मा को लीला फार्म (बारात घर) बिजनौर-मुरादाबाद रोड
बिजनौर जनपद बिजनौर के प्रस्तावित भवन पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ: आपका आवेदन पत्र दिनांक 10-09-2013 के क्रम में ।

उक्त विषयक/सन्दर्भित पत्र के क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हैं अग्निशमन अधिकारी बिजनौर से अभिलेखों/मानचित्रों के अनुसार प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण कराया गया । अग्निशमन अधिकारी बिजनौर की निरीक्षण आख्या दिनांक 14-09-2013 के अनुसार प्रस्तावित स्थल अग्नि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त है । प्रस्तावित स्थल तक फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ जा सकते हैं । प्रस्तावित स्थल बिजनौर-मुरादाबाद रोड बिजनौर पर 24 मीटर से अधिक चौड़े रोड पर स्थित है । एन0बी0सी0-2005 के अनुसार मानचित्र परिशीलन किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये—

(क) ढांचागत व्यवस्थायें—

कुल प्लॉट एरिया—7328.40 वर्ग मीटर

भूतल पर प्रस्तावित टीन सैंड कवर्ड एरिया—241.91 वर्ग मीटर

भूतल पर प्रस्तावित टरस कवर्ड एरिया—581.52 वर्ग मीटर

भूतल पर प्रस्तावित आरसीसी कवर्ड एरिया—301.94 वर्ग मीटर

प्रथम तल पर प्रस्तावित आरसीसी कवर्ड एरिया—301.94 वर्ग मीटर

प्रस्तावित ममटी कवर्ड एरिया—120.42 वर्ग मीटर

2- पहुँच मार्ग—अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन केन्द्र बिजनौर की आख्या के अनुसार प्रस्तावित स्थल बिजनौर-मुरादाबाद रोड बिजनौर पर 24 मीटर से अधिक चौड़े रोड पर स्थित है । यह मार्ग पर्याप्त है ।

3- सैट बैक—

अग्रभाग—06.00 मीटर से अधिक

पृष्ठभाग—06.00 मीटर

पार्श्व-1—06.00 मीटर

पार्श्व-2—06.00 मीटर

4- निकास मार्ग—

(अ) प्रस्तावित भवन में पर्याप्त चौड़ाई के निकास मार्गों का प्राविधान किया गया है जिसकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

(ब) अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें—

प्रस्तावित भवन एसेम्बली आकुपेन्सी के अन्तर्गत आता है । एन0बी0सी0-2005 की तालिका 23 के अनुसार फायर एक्सटिंग्विशरी होल्डरों का निकास प्रदान किया गया है ।

इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम, 10.000(दस हजार) लीटर क्षमता का टैरेस टैंक तथा 450 एलपीएल टैरेस पम्प का प्रबन्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त अनुबन्धों/शर्तों के आधार पर अनुबन्धात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस निर्देश साथ निर्गत किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित भवन के अध्यासन से पूर्व वर्णित अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निशमन विभाग से अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करे मानचित्र अनुमोदित है।

संलग्न: अनुमोदित मानचित्र

(आईएसओ सोनी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपि:1- अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन केन्द्र बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।