

कार्यालय
पत्रसंख्या-डीजल/पेट्रोलपम्प/एफएस/2015
सेवामें

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

गोण्डा

दिनांक-जुलाई 8, 2015

अपर जिलाधिकारी,
बलरामपुर ।

विषय-प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प ग्राम-गोंदीपुर, थाना-देहात कोतवाली, परगना-बलरामपुर तहसील-बलरामपुर जनपद - बलरामपुर में गाटा संख्या - 388 ख बलरामपुर-उतरौला रोड पर स्थित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के न्यू रिटेल आउटलेट (नये पेट्रोल पम्प) स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-472/आयुध लिपिक (जॉच-आख्या)/2015 दिनांक-29-06-2015 के अनुपालन में प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प ग्राम-गोंदीपुर, थाना-देहात कोतवाली, परगना-बलरामपुर, तहसील-बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में गाटा संख्या-388 ख बलरामपुर-उतरौला रोड पर स्थित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के नये पेट्रोल पम्प स्थापना स्थल का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बलरामपुर द्वारा अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया । उनकी निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थल सुरक्षित पाया गया , तथा स्थल तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकते हैं ।

निम्नलिखित अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा ।

- 1-डी10सी10पी10/ए0बी0सी10 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता-10 कि0ग्रा10-08 अदद ।
- 2-सी10ओ10टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता-4.5 कि0ग्रा10-02 अदद ।
- 3-फायर बकेट-08 अदद ।
- 4-बेल्टा-02 अदद ।
- 5-घूम्रपान निषेध बोर्ड - एक अदद ।
- 6-बालू-4X4X4 घनाफिट ।
- 7-समर्सिबुल पम्प एवं पानी के का टैंक स्थापित किया जाय ।
- 8-फायर स्टेशन गोण्डा का टेलीफोन नम्बर-101, 05232-234201, 9454418820 की पट्टिका एक अदद ।

मण्डारण प्रारम्भ करने से पूर्व उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण कराते हुए पुनः अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक वर्ष स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु उपकरणों की रिफिलिंग/टेस्टिंग कराया जाना आवश्यक होगा ।

अतएव उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर डीजल/पेट्रोल पम्प के आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

गोण्डा

प्रतिलिपि:-1-प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बलरामपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।