

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मथुरा

पत्र सं० :- सी०एफ०ओ०/अ०सु०/मथुरा/2016

दिनांक :- 14-09-2016

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी
मथुरा

विषय :- तहसील मांट के खसरा नम्बर 1025, ग्राम -सुरीरकलॉ बांगर, जिला मथुरा में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किये जाने हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 1243/जि०पू०अ०-पेट्रोलि०-अना०-प्र०-पत्र/2016 दिनांक:- 05.09.2016।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रस्तावित नये रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है। जिस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री इन्द्रजीत शर्मा द्वारा किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1. प्रस्तावित स्थल मथुरा, वृन्दावन - मांट, नौहड़ील रोड पर तहसील मांट के ग्राम -सुरीरकलॉ बांगर के खसरा नम्बर 1025 पर प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकते हैं।
2. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई भी हाईटेंशन लाइन नहीं गुजर रही है।
3. प्रस्तावित स्थल के पास किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं पाया गया।
4. प्रस्तावित स्थल के तीन तरफ कृषि योग्य भूमि है।
5. प्रस्तावित स्थल पर तीन भूमिगत टैंक हैं जिनकी क्षमता 22 कि०ली०, 16 कि०ली० और 16 कि०ली० प्रस्तावित है।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1. कैनोपी का निर्माण अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूमितल से न्यूनतम ऊँचाई 08 मीटर होगी।
2. न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्गमीटर से कम न हो।
3. प्रत्येक टैंक का वेन्ट पाईप पेट्रोलियम नियमावली 2002 के मानकों के अनुरूप होना चाहियें।
4. प्रत्येक टैंक के लिये अलग-अलग वेन्ट पाईप का प्राविधान किया जाय, जो आपस में जुड़ा नहीं होना चाहिए। वेन्ट पाईप की ऊँचाई 04 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये एवं उसके चारों तरफ 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये।
5. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई०एस० 2148 के मानकों के अनुरूप ही किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में एम०सी०वी०/ई०एल०सी०वी० का प्रयोग किया जाय।
6. लाइसेन्स एरिया में विद्युत जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाईट फ्लेम प्रूफ होनी चाहिये।
7. प्रत्येक डिस्पेन्सर में इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम/स्वीच होना चाहिये।
8. इलैक्ट्रिक पैनल रूम में फ्लोर पर रबर मैट बिछी होनी चाहिये एवं रूम में पर्याप्त वेन्टीलेशन होना चाहिये।

Signature
14/09/16

SIDDHARTH MISRA
Chief Regional Manager
and Duty Consultant/Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A. Govt. of India Enterprises)

9. तेल टैंकर से टैंक में तेल भरते समय नियमानुसार अर्थिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा।
10. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर निम्न अग्निशमन व्यवस्थाएँ हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखी जाय।
- अ. प्रत्येक डिस्पेन्सर के पास 02 अदद डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर (आई0एस0मार्का) क्षमता - 10 कि0ग्रा0 एवं 02 अदद ए0एफ0एफ0 एफ0 (फोम टाईप) फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता - 09 ली0 हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखें।
- ब. अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 01 अदद डी0सी0पी0 ड्राली क्षमता 75 कि0ग्रा0 एवं 01 अदद ए0एफ0एफ0एफ0 (फोम टाईप) फायर एक्सटिंग्यूशर (ड्राली) क्षमता - 50 ली0 हमेशा क्रियाशील दशा में रखें।
- स. स्टोरेज टैंक के पास 12 अदद बकेट बालू से भरी स्टैण्ड पर रखी जाय।
- द. विद्युत पैनल रूम में 01 अदद 10 कि0ग्रा0 डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर एवं 01 अदद 4.50 कि0ग्रा0 क्षमता का CO₂ फायर एक्सटिंग्यूशर रखें।
- य. विद्युत जेनरेटर के पास 01 अदद डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 क्षमता - 10 कि0ग्रा0 तथा 01 अदद CO₂ फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता - 4.50 कि0ग्रा0 रखें एवं विद्युत जेनरेटर अण्डर ग्राउण्ड टैंक से नियमानुसार सुरक्षित दूरी पर होना चाहिये।
- र. अग्निशमन व्यवस्था हेतु 2000 ली0 पानी की व्यवस्था होनी चाहिये।
- ल. पेट्रोल पम्प के सूचना पट्ट पर आपातकालीन सेवा अग्निशमन विभाग - 101, एम्बुलेंस सेवा - 108, पुलिस विभाग - 100, का टेलीफोन नम्बर बड़े अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
11. ग्राहकों की जागरूकता के लिये निम्नांकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें।
- अ. तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बंद कर लें।
- ब. मोबाईल फोन का इस्तेमाल न करें।
- स. स्थल पर धूम्रपान न करें।
12. रिटेल आउटलेट का इमरजेंसी ऐक्शन प्लान ओ0आई0एस0डी0 225 के अनुरूप होनी चाहिये एवं उसके अनुरूप ही सभी कर्मचारी प्रशिक्षित किये जाने चाहिये।

अतः उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, तहसील मांट के खसरा नम्बर 1025, ग्राम - सुरीरकलौ बांगर, जिला मथुरा में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निरीक्षण आख्यां संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित की जाती है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण पेट्रोलियम नियमावली 2002 के प्राविधानित मानकों एवं मानचित्रों के अनुसार ही किया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने व पेट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व अग्निशमन सिस्टम/उपकरणों का निरीक्षण परीक्षण अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्रबन्धक की होगी।

(दीपक शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मथुरा

प्रतिलिपि-

1. आवेदक को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

SIDDHANTHA MISRA
Chief Regional Manager
and Duty Consulted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A. Govt. of India Enterprises)