

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)

लो०नि०वि०, लखनऊ

पत्रांक- 24642 सी०जेड०/4सी०जेड०(पे०प०)/2016

दिनांक- 2-11-16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर बिलग्राम-ऊँचाहार-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं०-38) के चैनेज 0.610 से 0.710 गाटा संख्या 229.230 ग्राम चौदपुर बाहर, नगर पालिका बिलग्राम, तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:-

- 1- प्रस्तावित आउटलेट बिलग्राम-ऊँचाहार-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं०-38) के चैनेज 0.610 से 0.710 पर मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मी० दूरी से बाँयीं तरफ पक्का निर्माण कराया जायेगा।
- 2- पेट्रोल/डीजल पम्प का लेबल कम से 15 सेमी० नीचा तथा सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 2 प्रतिशत ढाल ड्रेन की ओर रखा जाए ताकि पानी का बहाव मार्ग पर किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए।
- 3- पेट्रोल/डीजल पम्प एवं विभागीय भूमि के बीच पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेडिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा ड्रेन में जा सकें।
- 4- सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन०पी०-3 ह्यूम पाईप/आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
- 5- ड्रेनेज हेतु रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
- 6- पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग नहीं खड़ा किया जाय।
- 7- लो०नि०वि० की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 8- बफर स्ट्रिप कम से कम 13 मीटर लम्बी व 03 मीटर चौड़ी तथा प्रवेश एवं निकासी गेट कम से कम 12 मीटर चौड़े होंगे।
- 9- बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिंग पम्प की दूरी 07 मीटर से कम नहीं होगी।
- 10- निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
- 11- भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो०नि०वि० का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 12- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
- 13- आई०आर०सी० कोड 12, 1983 में दी गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 14- जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
- 15- भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं०-आर०डब्ल्यू०/एन०एच०-33023/19/99-डी०ओ०-III, दि० 24-07-2013 द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि भारतीय स्टेट बैंक गंज जलालाबाद का डी०डी० सं०-185650 दि० 29.09.2016 रू० 10,000.00, डी०डी० सं०-185651 दि० 29.09.2016 रू० 10,000.00 एवं डी०डी० सं०-835735 दि० 16.07.2016 रू० 2,20,000.00 जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि० हरदोई (मु०-बिलग्राम) के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि० हरदोई (मु०-बिलग्राम) का पत्र सं०-1576/सी-1/16, दि० 22-09-2016 एवं अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि० उन्नाव के पत्र सं०-3265सी०/26 सी-उ०वृ०/16, दि० 21-10-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(कोमल प्रसाद)

मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)

लो०नि०वि० लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, हरदोई।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि० उन्नाव के पत्र सं०-3265सी०/26 सी-उ०वृ०/16, दि० 21-10-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि० हरदोई (मु०-बिलग्राम) के पत्र सं०-1576/सी-1/16, दि० 22-09-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)

लो०नि०वि० लखनऊ