

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी(सं0 का0)

हरदोई

विषय:- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 लखनऊ के पत्र दिनांक: 06.06.2016 के द्वारा गाटा नं0 229,230 पर ग्राम चोंदपुर बाहर नगर पालिका बिलग्राम तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई पर रिटेल आउट लेट पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या :289/XX -जे0ए0-अनापत्ति /16 दिनांक:- 23.06.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो उपरोक्त विषय है।

उक्त विषयक प्रस्तुत मानचित्र एवं स्थल का अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आया है।

ढाँचागति संरचना के सम्बन्ध में।

- 1.प्रस्तावित स्थल बिलग्राम- उन्नाव मार्ग पर है।
- 2.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट भूमि के ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन नहीं गयी है।
3. कुल भूखण्ड एरिया 40X40 वर्ग मीटर तथा प्रस्तावित ऊँचाई 6.00 मीटर है।
- 4.प्रस्तावित रिटेलआउटलेट के 100 मीटर की परिधि के अन्दर अति ज्वलनशील पदार्थ का भण्डार वर्तमान में नहीं है।
- 5.प्रस्तावित रिटेलआउटलेट में प्रवेश एवं निकास प्रस्तावित है प्रत्येक की चौड़ाई 12.00 मीटर है जो मानक के अनुरूप है।

प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्था

प्रस्तावित रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने के उपरान्त एवं संचालित किये जाने के पूर्व निम्न अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किये जाना आवश्यक होगा-

- 1.एक अदद १०एफ०एफ०एफ० फोम ट्राली 50 लीटर क्षमता का प्रबन्ध किया जाना आवश्यक होगा।
- 2.प्रत्येक डिस्पेंसिंग यूनिट पर 02 अदद १०बी०सी०/डी०सी०पी० टाइप फायर एक्स0 क्षमता 09 किग्रा० का रखा जाना आवश्यक होगा।
- 3.जनरेटर हेतु 02 अदद आई०एस०आई० मार्क १०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूशर 09 किग्रा क्षमता का रखा जाना आवश्यक होगा।
- 4.08 अदद फायर बकेट मय स्टेण्ड अधिष्ठापन आवश्यक होगा।
- 5.पर्याप्त मात्रा में बालू का रिजर्व स्टॉक एवं 02 अदद बेल्टा रखा जाना आवश्यक होगा।
- 6.धूम्रपान निषेध की पट्टिका को लगाया जाना आवश्यक होगा।
- 7.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर फ्लैमप्रूफ लाइटों का ही प्रयोग किया जायेगा।
- 8.जनरेटर का एग्जॉस्ट पाइप बाहर की ओर रखेंगे तथा एग्जॉस्ट पाइप में स्पार्क एरेस्टर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- 9.अण्डर ग्राउण्ड एमएस/एचएसडी टैंक की अर्थिंग नियमानुसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 10.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर ओ०आई०एस०डी० मानकों का एवं पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स का अनुपालन करना होगा।
- 11.ओवर हेड इलैक्ट्रिक लाइन व प्रस्तावित व्यवस्था के बीच की दूरी इण्डियन इलैक्ट्रिक सिटी रूल्स एवं रेगुलेशन के अनुरूप होनी चाहिए।
- 12.निकटतम फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर को प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गाटा नं०229 व 230 पर ग्राम चोंदपुर बाहर नगर पालिका बिलग्राम तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई पर पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस निर्देश के साथ निर्गत किये जाने की संस्तुति की जा कि रिटेल आउट लेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्थाओं का अग्नि शमन विभाग से सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण पत्र करना सुनिश्चित करेंगे

संलग्न अनुमोदित मानचित्र

(आर०एस०त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई

प्रतिलिपि:- 1. स्वामी/प्रबन्धक/व्यवस्थापक को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त अंकित दिशा निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन कर अधोहस्ताक्षरी को कार्य व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व निरीक्षण/परीक्षण कराने हेतु

(आर०एस०त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई