

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि० वि०, मथुरा

दिनांक 01/12/2016

पत्रांक1114/...../सी०-20
सेवा में,

जिलाधिकारी,
(आपूर्ति विभाग)
मथुरा।

विषय:- जनपद मथुरा में मथुरा वृन्दावन मांट नौहझील मार्ग (एम०डी०आर०-123) के कि०मी०-31 है०मी० 10 (चैनेज 30.882 कि०मी०) में स्थित ग्राम - सुरीर कला बांगर, तहसील-मांट, जिला-मथुरा के खसरा सं० 1025 खाता सं० 627 में सड़क के दायीं ओर, आवेदक मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक वास्ते मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०, 85/4, इस्पात भवन, तृतीय तल, संजय पेलेस आगरा द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल पम्प) के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 1110/जि०पू०अ०-एन०ओ०सी०/2016 दिनांक 16.08.2016 एवं 1243/जि०पू०अ०-एन०ओ०सी०/2016 दिनांक 05.09.2016

विषयक प्रकरण में आवेदक मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक वास्ते मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०, 85/4, इस्पात भवन, तृतीय तल, संजय पेलेस आगरा ने मथुरा वृन्दावन मांट नौहझील मार्ग (एम०डी०आर०-123) के कि०मी०-31 है०मी० 10 (चैनेज 30.882 कि०मी०) में स्थित ग्राम - सुरीर कला बांगर, तहसील-मांट, जिला-मथुरा के खसरा सं० 1025 खाता सं० 627 में सड़क के दायीं ओर, सड़क की मध्य रेखा से 18.29 मी० की दूरी पर वफर स्ट्रिप, 28.79 मी० की दूरी पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डिस्पेंसर यूनिट) तथा 44.79 मी० की दूरी पर प्रस्तावित भवन के निर्माण करने की अनुमति हेतु संस्तुति निम्न शर्तों सहित दी जा सकती है:-

- 1- आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल पम्प लगाने के उपरान्त किसी भी प्रकार से यातायात के संचालन में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाये।
- 2- आवेदक को प्रत्येक दशा में पेट्रोल पम्प परिसर के पानी का वहाब इस प्रकार रखना होगा कि पानी बिना अवरोधक के सीधा मार्ग सीमा समान्तर बनने वाली प्रस्तावित नाली में ही आये, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़क का पानी पहुँच मार्ग से इसी नाली में पहुँचे। पानी किसी भी दशा में सड़क पर एकत्रित न होने पाये।
- 3- मार्ग से पेट्रोल पम्प के स्थल का लेवल मार्ग की लेपित सतह से ऊँचा नहीं रखा जायेगा।
- 4- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई०आर०सी० के कोड सं०-12-1983 के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 5- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाना आवश्यक होगा।
- 6- पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर निर्मित की जाने वाली इस पुलिया के ऊपर स्टील पाइप के केटिल क्रेचर बना दिये जाय ताकि मार्ग का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड साइड नाली से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में वह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

क्रमशः पेज 2 पर

- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग का ढाल लो० नि० वि० के मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई०आर०सी०-13 के नियमों के अनुसार निर्मित की जायेगी।
- 8- पेट्रोल पम्प के पैव्ड ऐरिया का लेविल सड़क के लेपित मार्ग के मध्य बिन्दु की सतह से 0.50 मी० नीचा रखा जाय।
- 9- वफर स्ट्रिप के पास हेजिज की ऊँचाई 60 से०मी० से ऊपर कदापि न रखी जाय।
- 10- निर्माण स्थल वाली भूमि पर किसी भी प्रकार के कोई विवाद होने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 11- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा करा लिया जाये, इस सम्बन्ध में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 12- यदि उक्त भूमि किसी अन्य स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आती हो तो आवेदक को सम्बन्धित विभाग द्वारा अलग से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- 13- लोक निर्माण विभाग के मार्ग चौड़ीकरण के समय यदि पेट्रोल पम्प को अन्य किसी स्थान पर शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक द्वारा अपने खर्चे पर उक्त कार्य कराना होगा, इस क्षति के लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
- 14- आवेदक को प्रस्तावित निर्माण से मार्ग तक एप्रोच-मार्ग की लीज पेट्रोल पम्प के निर्माण हेतु अनुमति मिलने के उपरान्त लो० नि० वि० से लो० नि० वि० की परिकल्पनाओं एवं नियमों के अनुसार लीज एग्रीमेन्ट में वर्णित शर्तों के रूप में अलग से करानी होगी अन्यथा यह अनुमति मान्य नहीं होगी।

संलग्न-मानचित्र दो प्रति में (मय संस्तुति सहित)

SABD
01.12.15
(2.15.15)
Amir

Q
Amir

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो० नि० वि०
मथुरा

पत्रांक / ...

दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- श्री बी०के० चौहान सहायक अभियन्ता, नि०ख०-1, लो० नि० वि०, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- अवर अभियन्ता (प्रा०) नि०ख०-1, लो० नि० वि०, मथुरा।
- संलग्न- मानचित्र एक प्रति में (मय संस्तुति सहित)

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो० नि० वि०
मथुरा

SIDDHARTHA MISHRA
Chief Regulatory Officer
and Duty Counsel & Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation
(A. Govt. of India Enterprises)