

पत्रांक: 56 / वि० / सा० / प्रया० / ट्रैक क्रॉसिंग / 2024 / 229

दिनांक: 29.01.2024

General Manager,
South East U.P.P.T.C.L.
409, 4th Floor, Shalimar Titanium,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar,
Lucknow, UP 226010,

विषय:— 765kV Overhead Transmission Line crossing of South East U.P. Power Transmission Company Limited Lucknow between MNQ-TNUE in SKB-FKD section at location KM. 1251/4-5.

संदर्भ:— DRG no.- Sr.DEE/G/PRYJ/15 /2023 (copy enclosed)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में उपरिगामी क्रॉसिंग कराने हेतु प्लान नं० Sr.DEE/G/PRYJ/15/2023 को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त कार्य को निम्नलिखित निर्देशानुसार सम्पन्न कराने की अनुमति दी जाती है—

- 1 765के०वी० उपरिगामी लाइन क्रॉसिंग, रेलवे ट्रैक से 90° पर क्रॉस करेगा।
- 2 765के०वी० उपरिगामी लाइन, रेलवे OHE (25kV Feeder Wire) से न्यूनतम 7.94m की ऊंचाई से क्रॉस करेगा।
- 3 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सभी पर्यवेक्षकों को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा क्रॉसिंग का कार्य रेलवे के इंजीनियरिंग एवं विद्युत विभाग (G & TRD) के सुपरवाइजर के उपस्थिति में व उनके निर्देशानुसार ही कराया जायेगा।
- 4 रेलवे बोर्ड के पत्रांक सं० 2010/Elect(G)/148/6 date 30.01.2017 के अनुसार लाइन चार्ज करने से पूर्व EIG Sanction की प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें।

(मं. वि. इंजी./सा.)
कृते व. मं. वि. इंजी./सा.
उ.म.रे./प्रयागराज

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ व उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- Sr.DEN/III/PRYJ
- 2- Sr.DOM/GOODS/PRYJ
- 3- Sr.DEE/TRD/PRYJ
- 4- DEE/TRD/TDL
- 5- ADEN/FZD
- 6- ADEE/TRD/ETW
- 7- SSE/DRG For Sr.DEN/Co/ PRYJ
- 8- SSE/PWAY/MNQ
- 9- SSE/PS/ TDL
- 10- SSE/TRD/MNQ



उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं० 86-डब्लू/मैनपुरी- बारा/ट्रैक कासिंग/896
दिनांक: 2/02/16

मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद


प्रबन्धक निदेशक,
उ.प्र.पा.ट्रांस.लिमि.,
शक्ति भवन,, शालीमार टाइटानियम, 601-602,
छठा तल प्लॉट नं. टी.सी./8 जी०-1/1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010(यू०पी०)

विषय- Proposal of 765 KV S/C Mainpuri ETW OHE Transmission line to
Rly. Track between MNQ-ETW Section .

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक SEUPPTCL/DRM/2014-15/896 dt.31.5.14.

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु आपको अनुमति दी जाती है। इसके लिए आपको मण्डल कार्यालय के प्लान नं० 356/2014 के अनुसार ADEN/ETW के देखरेख कार्य सम्पन्न कराना होगा। रिकार्ड हेतु प्लान एवं एग्रीमेंट संलग्न है।

संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

- कापी-(1) सहायक मण्डल अभियन्ता/उ.म.रे./इटावा को प्लान सं. 356/2014 एवं एग्रीमेंट की कापी रिकार्ड हेतु भेजा जा रहा है एवं निर्देश दिया जाता है कि अपने देख रेख में उक्त कार्य को प्लान के अनुसार सम्पन्न करायें। (संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट)
- :2) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
- 3) वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजी० /टी०आर०डी०/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।




वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Implementation Unit

784, विष्णु नगर, सत्यम् हॉस्पिटल के सामने, रायबरेली-229001 (उ.प्र.)

784, Vishnu Nagar, Opposite Satyam Hospital, Raebareilly - 229001 (U.P.)

दूरभाष / Phone : +91-535-2702526

टेलीफैक्स / Fax : +91-535-2702527

ईमेल / E-mail : pdpiuraebareilly@nhai.org
pdpiuraebareilly@gmail.com

13026/1/PIU-RBLY/NH-232/2015/ NOC/ 9119

Date: 02.06.2016

To:

General Manager,

M/s South East UP Power Transmission Co. Ltd.

6th Floor Shalimar Titanium Building

(Opposite Indra Gandhi Pratishthan)

Vibuti Khand Gomti Nagar, Lucknow (U.P.)

- Sub: i) Application for issuing "No Objection Certificate" (NOC) for pass over of EHV 765 KV S/C Mainpuri – Bara transmission line (Circuit 1 and Circuit 2) by separate overhead crossing) at chainage 227.990 of NH-232 (New NH-335) Raebareilly – Banda Section.
- ii) Application for issuing "No Objection Certificate" (NOC) for pass over of EHV 765 KV S/C Mainpuri – Bara transmission line (Circuit 1 and Circuit 2 by separate overhead crossing) at chainage 261.40 of NH-232 (New NH-335) Raebareilly – Banda Section.

- Ref: i) Your letter no. SEUPPTCL/NHAI/2015-16/ 1475 dated 17.06.2015
ii) RO letter no. 39262 dated 20.05.2016
iii) RO letter no. 38850 dated 07.05.2016

Sir,

With reference to the above cited subject, please refer your letter dated 17.06.2015 mentioned above vide which you have submitted a proposal for NOC for Construction of EHV transmission lines on NH-232 (New NH-335) of Raebareilly-Banda Section.

In this regard, it is intimated that the Competent Authority has accorded the permission to road crossing of NH-232 Raebareilly-Banda section at chainage 227.990 & 261.40 by 765 KV S/C between Mainpuri – Bara transmission lines (Circuit 1 and Circuit 2 by separate overhead crossing) in the State of Uttar Pradesh with certain terms and conditions. Accordingly following undertaking are required to be submitted.

- To pay necessary fee for the use of NH land whenever fee is asked by highway authority in future.
- To relocate overhead line at their own cost not with standing the permission granted within such time as will be stipulated by NHAI for future six laning or other development.
- Certificate that no other structure will be erected nor other service rendered within the ROW of NH without prior permission of NHAI.
- PGCIL 765 KV S/C between Mainpuri – Bara transmission lines (Circuit 1 and Circuit 2) by separate overhead crossing) in the state of UP. will own responsibility for any mis-happening during execution of work at site /crossing.



- e) Undertaking for necessary alteration including complete removal/shifting of Transmission line Tower at their own cost, if so required by the NHAI/Ministry, for the development of NH or in the interest of safety in the above section.
- f) If any deviation is found at any stage in compliance to the agreed terms & conditions, the NOC granted shall be treated as null and void.
- g) PGCIL 765 KV S/C between Mainpuri – Bara transmission lines (Circuit 1 and Circuit 2) in the state of UP be responsible for all kinds liabilities arise during or after execution of work.
- h) The applicant shall shift/modify on its own cost within a prescribed time period fixed by NHAI in case of widening /construction of elevated structure at the location, or any other requirement.
- i) Before start of work at site, the permission agreement on stamp of Rs 100/- may be executed with the agency and ensure completion of work in agreed time limit for which work programme may be submitted for approval.
- j) The work should be executed under supervision of NHAI.
- k) Prevalent license agreement with the NHAI should be executed.
- l) The Licensee shall have to provide the safety measures like barricading danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.
- m) Grant of license is subject to the licensee satisfying (a) minimum disruption of traffic and (b) no damage to the highways.

It is therefore requested to take further necessary action in this regard as per terms and conditions stipulated in the approval of Regional Officer, Lucknow (Copy of approval is enclosed).

Encl: As above.

Copy to:

- Regional Officer, NHAI, Lucknow for information, please.

Cm
~~(C.M. Dwivedi)~~
Project Director





भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
Office of the Project Director, Project Implementation Unit

53, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर - 208021
53, Basant Vihar, Naubasta, Kanpur - 208021

दूरभाष / Phone : (0512) 2630154

फैक्स / Fax : (0512) 2630214

ई-मेल / e-mail : knp@nhai.org

13120/NHAI/PIU/KNP/NH-2/II/25770

30.07.2013

To
Shri R.L. Singh
General Manager
South East U.P. Power Transmission Co., Ltd.,
1, Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor,
Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomati Nagar,
Lucknow - 226010.

Sub: Proposal for approval of construction of EHV 765 KV S/C Mainpuri - Bara Transmission line on NH-2 at km. 436.641 & km. 436.580 proposed by M/s South East UP Power Transmission Co., Ltd.-reg.

Ref : RO, Notesheet No. 14011/13/RO/LKO/2013/17669 dated 15/16.07.2013.

Dear Sir,

With reference to above cited subject, the Competent Authority/ RO has accorded the permission to M/s South East UP Power Transmission Co., Ltd, for construction of EHV 765 KV S/C Mainpuri - Bara Transmission Line on NH-2 at km. 436.641 and km. 436.580 proposed by M/s South East UP Power Transmission Co., Ltd., subject to the following conditions:-

1. If any deviation in proposal of M/s Power Grid Corporation of India Ltd., the NOC granted shall be treated as null and void.
2. M/s SEUPTCL shall be responsible for all kinds of liabilities arise during or after execution of work.
3. Before execution of work at site, the prescribed agreement (copy enclosed) may be executed with the agency and ensure completion of work in agreed time limit.
4. The work should be executed in consultation with NHAI/ Supervision Consultants of NHAI.
5. An undertaking is required to be submitted on non judicial stamp paper before starting the work:
 - (a) to pay necessary fee for the use of NH and whenever fee is asked by highway authority in future.
 - (b) to relocate overhead line at their own cost notwithstanding the permission granted within such time as will be stipulated by NHAI for future six laning and other development.
 - (c) certificate that no other structure will be erected nor other service rendered within the ROW of NH-2 without prior permission of NHAI.
 - (d) SEUPTCL will take own responsibility due to any mis-happening during execution of work at site/ crossing.
 - (e) Ensure that all safety measures to be taken during execution of work at site/ crossing.
 - (f) Undertaking for necessary alteration including complete removal/ shifting of Transmission line tower at SEUPTCL cost, if so required by the Ministry, for the development of NH or in the interest of safety in the above section.

CPM.
5/8/13



Contd....2


: 2 :

(g) Undertaking for no other structure will be erected nor any other service rendered within the ROW of NH without prior permission of NHAI.

Encl : As above.



Yours faithfully,


(Naveen Mishra)
Project Director

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड-1, लो0नि0वि0, इलाहाबाद।

पत्रांक:
सेवा में,

305/NH76/35

दिनांक: 14-03-2016

जनरल मैनेजर
साउथ-ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0,
शालिमार टाइटैनियम, 601-602, छटा तल,
प्लॉट नं0- टी0सी0/जी-1/1, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010

विषय:- राष्ट्रीय मार्ग संख्या- 76/35 (झांसी-इलाहाबाद मार्ग) के कि0मी0 365 (चैनेज 364.889) एवं कि0मी0 366 (चैनेज 365.082) साउथ-ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा 765 के0वी0 एस0/सी0 मैनपुरी-बारा ट्रान्समिशन लाइन डालने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्र संख्या- एस0ई0यू0पी0पी0टी0सी0एल0/ एन0एच0ए0आई-पी0डब्ल्यू0डी0/2015-16/1478 दिनांक 19-06-2015 एवं मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्र संख्या- 212एन0एच0/643एन0/07 दिनांक 15-02-2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित राष्ट्रीय मार्ग संख्या- 76/35 (झांसी-इलाहाबाद मार्ग) के कि0मी0 365 (चैनेज 364.889) एवं कि0मी0 366 (चैनेज 365.082) में आपके द्वारा 765 के0वी0 एस0/सी0 मैनपुरी-बारा ट्रान्समिशन लाइन की ओवरहेड कासिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी। उपरोक्त के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 212एन0एच0/643एन0/07 दिनांक 15-02-2016 द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ ओवरहेड कासिंग हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

1. उपरोक्त ट्रान्समिशन लाइन हेतु आई0आर0सी0-32-1969, मंत्रालय के सर्कुलर सं0- एन0एच0-111/पी/20/77 दिनांक 08-04-1982 एवं मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों तथा पावर ग्रिड स्पेशिफिकेशन फॉर 765 के0वी0 ट्रान्समिशन लाइन में निहित प्राविधानों का पूर्णतः पालन किया जाय।
2. पावर ट्रान्समिशन लाइन खींचते समय यातायात सुरक्षा हेतु किसी प्रकार की शिथिलता के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व साउथ-ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 का होगा। यातायात के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो।
3. मार्ग के मध्य से दोनों ओर स्पान का निर्माण एवं मार्ग की सतह से ट्रान्समिशन लाइन के न्यूनतम कन्डक्टर के मध्य की दूरी (आवश्यक वर्टिकल एवं हॉरिजेंटल क्लियरेंसेज) मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार ही रखी जाये।
4. राष्ट्रीय मार्ग के इस भाग में विभाग द्वारा भविष्य में कोई कार्य कराया जायेगा तो विभाग द्वारा नोटिस जारी किये जाने के 21 दिन के अन्दर साउथ-ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा अपने व्यय पर हटाना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
5. मंत्रालय की विशिष्टियों का अनुपालन न किये जाने पर यह अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक:- मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ
का संदर्भित पत्र।

अधिशासी अभियन्ता

रा0मा0 खण्ड-1, लो0नि0वि0
इलाहाबाद।

दिनांक:

पत्रांक: /

1. प्रतिलिपि- मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, 18वां वृत्त (रा0मा0), लो0नि0वि0, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि- अवर अभियन्ता (प्राविधिक) रा0मा0 खण्ड-1, लो0नि0वि0, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

रा0मा0 खण्ड-1, लो0नि0वि0
इलाहाबाद।

[Handwritten Signature]





भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
Office of the Project Director, Project Implementation Unit
53, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर - 208021
53, Basant Vihar, Naubasta, Kanpur - 208021

दूरभाष / Phone : (0512) 2630154
फैक्स / Fax : (0512) 2630214
ई-मेल / e-mail : knp@nhai.org

16015/NHA/PIU/KNP/NH-2/ 33270

31.03.2016

To
Shri R.L. Singh
General Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.,
1, Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor,
Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226010.

Sub : Proposal of overhead crossing of 765 KV S/C Mainpuri – Bara Circuit 1 & 2 of NH-86 between at Chainge 25.00 – 26.00 near Village – Chatta Purwa proposed by South East U.P. Power Transmission Company Ltd., Mainpuri – Bara Transmission Line Package – 1A & 2A.

Ref : 1. Your letter No.1842 dated 14.01.2016.
2. RO Notesheet No. 14011/31/RO/LKO/2016/37918 dated 10.03.2016
3. RO Notesheet No. 14011/31/RO/LKO/2016/37919 dated 10.03.2016

Sir,

With reference to above cited subject, the Competent Authority RO, Lucknow has accorded the permission to M/s SEUPPTCL for passing overhead 765 KV S/C Mainpuri – Bara Transmission line between km. 25 to km. 26 on NH-86 section subject to the following conditions:

1. M/s SEUPPTCL should be given undertakings on non judicial stamp paper "To pay necessary fee for use of NH land whenever fee is asked by Highway Authority in future."
2. To relocate overhead line at their own cost notwithstanding the permission granted within such time as will be stipulated by NHAI for future six laning or other development.
3. Certified that no other structure will be erected nor other service rendered within the ROW of NH without prior permission of NHAI.
4. M/s SEUPPTCL 765 KV S/C Mainpuri – Bara Transmission line in the State U.P will own responsibility for any mis-happening during execution of work at site/ crossing.
5. Undertaking for necessary alteration including complete removal/ shifting of transmission line at their own cost, if so required by the NHAI/ Ministry for the development of NH or in the interest of safety in the above section.
6. If any deviation is found at any stage in compliance to the agreed terms & conditions, the NOC granted shall be treated as null void.
7. M/s SEUPPTCL 765 KV S/C Mainpuri – Bara Transmission Line in the State of U.P be responsible for all kinds liabilities arise during or after execution of work.
8. The applicant shall shift/ modify on its own cost within a prescribed time period fixed by NHAI in case of widening/ construction of the elevated structure at the location, or any other requirement.
9. The work should be executed under Supervision of NHAI/IC's of NHAI.
10. The licensee shall have to provide the safety measures like barricading danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.
11. Grant of license is subject to the licensee satisfying (a) minimum disruption of the traffic and (b) no damage to the highways.




: 2 :

12. Before start of work at site, the permission agreement on stamp of Rs. 100/- may be executed with the agency & NHAI and ensure completion of work in agreed time limit for which work programme may be submitted to this office in consultation with IC's staff of NHAI.

Please ensure compliance of above terms & conditions before commissioning of line so that final NOC may be issued.



Yours faithfully,


(Naveen Mishra)
Project Director

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा

पत्रांक-1275/5 ली०
सेवा में,

दिनांक- 08/12/15

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय-NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-1 Quard T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP21-22 at ch. 25.017 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-92 (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 26 (चैनेज-25.017) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 23.63मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

पत्र प्राप्त एवं प्रेषित
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा
दिनांक-

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा

पत्रांक- 1278/511
सेवा में,

दिनांक- 08/12/15

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय-NOG for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-I Quard T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP34-35 at ch. 102.771 of NH-91A (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-91ए (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 103 (चैनेज-102.771) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 22.22मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

पत्र प्रेषण एवं प्रेषण लिपिक
अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो० नि० वि०
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा
दिनांक-

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

