

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०, बरेली

पत्रांक /

सेवा में,

दिनांक:-

मं० 17 / म०अ०(वि०)ब०अ०/सं० दि० 15/10/2021

अधिशासी अभियन्ता,  
विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड,  
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,  
3-सिविल लाइन, बरेली।

छायाप्रति, अधी०अभि०, निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०/कार्य मण्डल,  
बरेली / शाहजहाँपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2. B. B. विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड में

विषय:-

33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिविल एन्कलेव, (एयरपोर्ट), बरेली पर प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र हेतु 33 के०वी० लाइन के निर्माण की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 3-सिविल लाइन, बरेली के पत्रांक 437/वि०मा०क०खा०(ब) दिनांक 14.12.2020

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में बरेली सिविल एन्कलेव (एयरपोर्ट) से बड़ा बाईपास तक 33/11 के०वी० भूमिगत केबिल डालने हेतु अनुमति मांगी गयी है। उक्त हेतु अनुमति/अनापत्ति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करने की संस्तुति की जाती है:-

- 1 भूमिगत केबिल मार्ग की मध्य रेखा से 18 मी० की दूरी पर डाली जाये।
- 2 यातायात में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न होने पाये।
- 3 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यस्थल को यथा रिथिति में कर दिया जाये।
- 4 केबिल डालने एवं मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों की सम्पादन अवधि के एवं उपरान्त जन सुरक्षा एवं कार्यों में लगायी गयी लेबर की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्युत वितरण निगम लि० का होगा।
- 5 केबिल डालते समय यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार कौशन बोर्ड एवं अन्य आवश्यक सूचना पर विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा लगाया जायेगा।
- 6 उपरोक्त कार्यों से यदि मार्ग को किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो विद्युत वितरण निगम लि० को मार्ग की मरम्मत स्वयं के व्यय पर करानी होगी।
- 7 यह अनुमति पत्र जारी होने की तिथि से 6 माह तक के लिए अनुमन्य होगी।
- 8 कार्य पूर्ण कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के माध्यम से विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराना होगा कि सभी कार्य उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कराये गये हैं तथा मार्ग को पूर्व की दशा में ला दिया गया है, अन्यथा प्रदत्त स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।

उपरोक्त शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

(हरवंश सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक 98 / 1100

दिनांक:- 08/01/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

CE (D), M'जिलाधिकारी महोदय, बरेली।

AREIL मुख्य अभियन्ता (वितरण), म०वि०वि०नि०लि०, बरेली क्षेत्र, बरेली।

EE (C) सहसहायक अभियन्ता (चतुर्थ), निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०, बरेली को उनके पत्र सं० 03/एन०अ०सी० दिनांक 04.01.2021 के क्रम में।

CE (D), CAO  
EE (C) INCL  
EE (C) Comm/EE (C) B.S.C.  
Asst. Officer P.O.  
CA

C.E. (D) S.E. (D)

Executive Engineer  
Electricity Secondary Works Division  
M.V.N.L.  
3-Office, Police House, Bareilly

अधिशासी अभियन्ता