



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 275/D-8/1704-

दिनांक 13/2/20

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय
कृते जिलाधिकारी,
जनपद-रामपुर।

विषय: गाटा संख्या-386, ग्राम-बिलासपुर खास, तहसील-बिलासपुरा, जनपद-रामपुर पर मैसर्स भारत
पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 267/न्याय सहायक-द्वितीय दिनांक- 08.01.2020 का सदर्थ लेने का कष्ट करें,
जो कि इस कार्यालय में दिनांक-08.01.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि
आपके द्वारा मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गाटा संख्या-386, ग्राम-बिलासपुर खास,
तहसील-बिलासपुरा, जनपद-रामपुर पर स्थापित किये जाने के संबंध में आख्या चाही है, के संबंध में स्थल का
निरीक्षण इस कार्यालय के श्री अजनी कुमार शुक्ल, प्रयोगशाला सहायक द्वारा दिनांक-09.02.2020 को किया गया
(निरीक्षण आख्या संलग्न)। निरीक्षण आख्यानुसार रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु जिला प्रशासन के
स्तर से जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र पर पर्यावरणीय दृष्टि से निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित किया
जाना उचित होगा:-

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में भण्डारण से किसी प्रकार का उत्प्रेषण एवं उत्प्रेषण जनित
नहीं किया जाएगा। मात्र घरेलू मल-जल का निस्सरण सोकपिट/सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया
जायेगा तथा ऑयल भण्डारण से जनित Vapour की रोकथाम हेतु उचित व्यवस्था स्थापित की जाए।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में डी.जी. सेट के एकारिस्टिक एन्डलोजर एवं एग्जॉस्ट के चिमनी
की ऊँचाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।
3. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानों
का पालन करना सुनिश्चित करें। जनित होने वाले हैजार्डस वेस्ट को बन्द शेड में सुरक्षित तरीके से
भण्डारित किया जाये तथा समय से निस्तारण हेतु टी.एस.डी.एफ. को प्रेषित किया जाए।
आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।


राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर


Anant Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

महोदय

(अजय शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रमारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र संख्या 267/न्याय सहायक-द्वितीय दिनांक-08.01.2020 के सन्दर्भ में गाटा संख्या-386, ग्राम-बिलासपुर खास, तहसील-बिलासपुरा, जनपद-रामपुर पर मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या:-

उपरोक्त संदर्भ में स्थल का निरीक्षण दिनांक 09.02.2020 को किया गया। स्थल निरीक्षण के समय श्री विजय कुमार अग्रवाल, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

1. मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु गाटा संख्या-386, ग्राम-बिलासपुर खास, तहसील-बिलासपुरा, जनपद-रामपुर पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त स्थल का अक्षांश-28.880246 एवं देशांतर-79.259390 पर स्थित है। उक्त स्थल के पूरब दिशा में कृषि भूमि, पश्चिम दिशा में बिलासपुर-कैमरी रोड लगभग 50 मीटर की दूरी पर, उत्तर दिशा में मैसर्स रामा ट्रेडर्स लगभग 100 मीटर, दक्षिण दिशा में हाजी रजा की दुकान लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3. निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य होता नहीं पाया गया।
4. उक्त स्थल रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित पेट्रोल पम्प को जिला प्रशासन से जारी की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होगा:-


- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में भण्डारण से किसी प्रकार का उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन जनित नहीं किया जाएगा। मात्र घरेलू मल-जल का निस्सरण सोकपिट/सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जायेगा तथा ऑयल भण्डारण से जनित Vapour की रोकथाम हेतु उचित व्यवस्था स्थापित की जाए।
 - प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में डी.जी. सेट के एकास्टिक एन्वलोजर एवं एग्जॉस्ट के चिमनी की ऊँचाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।
 - हैजार्डस वेस्ट (मैनेजमेन्ट, हैंडलिंग एण्ड ट्रान्सबाउन्ड्री मूवमेन्ट) रूल्स, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानों का पालन करना सुनिश्चित करें। जनित होने वाले हैजार्डस वेस्ट को बन्द शेड में सुरक्षित तरीके से भण्डारित किया जाये तथा समय से निस्तारण हेतु टी.एस.डी.एफ. को प्रेषित किया जाए।
- उपरोक्तानुसार तथ्य एवं निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सहा.पर्या.अभि./क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

13.2.2020


Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory


13/02/2020
(अंजनी कुमार शुक्ल)
प्रयो सहा०