

मौका-पंचनामा

दिनांक- 20/12/2022

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर / अंगुठा मिशानी करने वाले स्व स्व ऐसा पंचनामा लिखा देते हैं कि श्रीमान व.प. अ. महोदय तितरान्या के आ. क्र. 1102 दिनांक 15/12/2022 के पालन में आज दिनांक 20/12/2022 को अ.प.प. स. वि. वि. क. लिमि. (संगण) के कर्मचारी एवं प. स. पिदी और वीटगार्ड पिदी के द्वारा संयुक्त रूप से 11 K.V. विद्युत लाइन ~~वि~~ गुलाब सुमला फल्गा ग्राम कोटबेडा में विद्युत लाइन विस्तार के प्रस्तावित कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें प्रस्तावित विद्युत लाइन के प्रारंभिक बिंदु की G.P.S. रिडींग $N 21^{\circ} 28' 2.2'' E - 75^{\circ} 46' 33.52''$, मध्य बिंदु (भेडा) की $N - 21^{\circ} 28' 1.47'' E - 75^{\circ} 46' 35.94''$ एवं अंतिम बिंदु की $N - 21^{\circ} 28' 16.96'' E - 75^{\circ} 46' 38.55''$ ली गई विद्युत लाइन कुल लम्बाई 570 मी. होकर विद्युत लाइन कोटबेडा से गुवाडा रोड पर ~~के एक तरफ होने से~~ कोई बृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उक्त विद्युत लाइन कक्ष क्र. 799 एवं 797 में आती है। अतः उक्त पंचनामा हम पंचों के समक्ष लिखा गया, बाद पढ़कर सुनाया सही पाया तो हस्ताक्षर / अंगुठा मिशानी किया तो सही।

हस्ताक्षर पंचगण

① गुलाब सिंह
गुलाब सिंह जमरा
अ. ज. जा., कोटबेडा

② इन्दर सिंह शुक्ल
अ. ज. जा., कोटबेडा

③ शानसिंग शुक्ल
अ. ज. जा., कोटबेडा

पंचनामा मेरे द्वारा लिपि-बद्ध किया गया।

R. A. Pidi
12/2022

शुक्ल
बी. गौ. नामासी

शुक्ल
(डी. क. मालवीय)