

प्रेषक:-

दमकल केन्द्र अधिकारी
दमकल केन्द्र यमुनानगर।

सेवा में,

जिलाधीश, यमुनानगर।

क्रमांक:- 572/TS4

दिनांक:- 29/4/16

विषय:-

No Objection Certificate (NOC) for Installation of Essar Oil Ltd's proposed Essar Oil Limitede's New Retail Outlet/Petrol Pump (Khasra No. 37//24/2 on Jagadhri- Bilaspur-Sadhaura-Naraingarh-Raipur Rani Road (SH-01), Near Km Stone No. 17, at Village Marwa Kalan, Tehsil Bilaspur, District Yamuna Nagar Haryana".

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 2842-52/पी0एल0ए0 दिनांक 04.01.2016 के सन्दर्भ में।

विषयावर्णित मामले में संलग्न नक्शे अनुसार प्रस्तावित स्थल पर प्रबन्धक एसआर ऑयल लिमिटेड, डिवीजनल ऑफिस, ए0सी0ओ0 प्लॉट नं0 9, 1 फ्लोर, पालिका बाजार, नई कालौनी मोर, पुराना रेलवे रोड, गुडगांव के खसरा नं0 37//24/2 गांव मारवा कलां, जगाधरी-विलासपुर-सढौरा-नारायणगढ-रायपुर रानी रोड, तहसील बिलासपुर जिला यमुनानगर में कम्पनी का नया रिटेल आउटलेट खोलने के लिए अग्निसुरक्षा का दृष्टि से निरीक्षण किया गया। स्थान सुरक्षित है। दमकल विभाग की गाडियां आसानी पूर्वक आ जा सकती है। अग्निसुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए फर्म को निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे:-

r.No.	Fire extinguishers	Capacity	Nos.
	ABFF (Trolley Type)	45 Ltrs.	1
	ABFF	9 Ltrs.	4
	CO2	4.5 Kg.	1
4.	ABC	10 Kg.	4
5.	Fire Bucket (with stand)	9 Ltrs.	6
6.	Fire Alarm system	--	1
7.	Fire Brigade Telephone No. Display	101,250101,256101 238798.	1
8.	All Fire Safety Measure Complete as per NBC 2005 Part-IV		

उपरोक्त फर्म द्वारा उपरोक्त सुझावों बारे इस कार्यालय को लिखित में दिया है कि बिल्डिंग निर्माण के दौरान व बिल्डिंग निर्माण के उपरान्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कर ली जायेगी। यदि मौके पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं पाई जाती तो मेरा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाये, जिस पर मुझे कोई आपत्ति न है। फर्म द्वारा बिल्डिंग बनने उपरान्त कार्य शुरू करने से पूर्व इस कार्यालय से पुनः निरीक्षण करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी तिथि से एक वर्ष के लिए वैध है।

अतः उपरोक्त फर्म, दिये गये सुझावों अनुसार कार्य करती है, तो एसआर ऑयल कम्पनी का प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट खोलने पर इस विभाग को कोई आपत्ति न है।

दमकल केन्द्र अधिकारी,
दमकल केन्द्र, यमुनानगर।