

प्रेषक,

अनिल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ

लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2012

विषय- पी0पी0पी0 ट्रांसमिशन पैकेज-2 के लिए ऊर्जा अधिनियम, 2003 की धारा-68 के अधीन अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 561/ई0एस0डी0-वि0-765 के0वी0/पी0पी0पी0, दिनांक 02 मई, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 765 के0वी0 एकलपथ मैनपुरी हापुड़ एवं मैनपुरी ग्रेटर नोएडा लाइन सहित हापुड़ एवं ग्रेटर नोएडा 765 केवी/400 केवी एयर इंसुलेटेड उपकेन्द्र तथा उससे संबंधित स्कीम्स/कार्यों (पीपीपी पैकेज-2), जिनका विवरण निम्नलिखित है, को सम्पादित करने के लिए मेसर्स वेस्टर्न यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-68 की उपधारा-1 के अधीन अधिकृत किया जाता है:-

Package-2 : Transmission system for 765kV S/C Mainpuri-Hapur & Mainpuri- Greater Noida Line with 765kV/400kV AIS at Hapur & Greater Noida and associated scheme/work

Sr. Name of the Transmission Element/Project
No

1 Transmission Lines:

- 1 765kV SC Mainpuri - Hapur with Quad Bersimis (250 kms)
- 2 LILO of 400kV Moradabad - Muradnagar line at 765kV Hapur with twin Moose (20kms)
- 3 400kV DC (Quad) Hapur(765 kV)-Ataur(Ghaziabad) (65 kms)
- 4 765kV SC G.Noida - Hapur with Quad Bersimis (50kms)
- 5 LILO of 765kV Meerut (PG) - Agra (PG) at 765kV G.Noida with Quad Bersimis (2xSC) (40kms)
- 6 765kV SC Mainpuri - G.Noida with Quad Bersimis (270kms)
- 7 LILO of 400kV Muradnagar - Muzaffarnagar at 400kV Ataur S/S with Twin Moose (40kms)
- 8 400kV DC G.Noida(765kV) - Sikandrabad with Quad Moose (40kms)
- 9 LILO of 400kV SC Rishikesh - Kashipur at 400kV Nehtaur S/S with Twin Moose (10kms)
- 10 400kV DC (Quad) Ataur(Ghaziabad)-Indirapuram (25 kms)
- 11 400kV DC (Quad) Hapur (765) - Dasna (23kms)
- 12 400 kV DC (Quad) Greater Noida(765 kV)-Noida(Sector -148) (30 kms)