

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

सुलतानपुर।

संख्या: प-18/एफएस-2016

दिनांक: नवम्बर 24, 2016

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),  
सुलतानपुर।

विषय:-

भूखण्ड संख्या:46 ग्राम-गोदलपुर परगना अल्देमऊ तहसील जयसिंपुर सुलतानपुर के निर्मित मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० गोमतीनगर लखनऊ के रिटेल आउटलेट/पेट्रोल, डीजल टैंक का प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-801/एल०बी०सी० दिनांक: 24-10-2016 के माध्यम से उक्त रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एवं डीजल टैंक का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एवं डीजल टैंक के मानचित्रों एवं अभिलेखों का परीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सुलतानपुर द्वारा किया गया। आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:-

ढाँचोंगत संरचनाओं के सम्बन्ध में:-

- 1- प्रस्तावित स्थल कादीपुर-सुलतानपुर रोड पर स्थित है, जहाँ पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते हैं।
- 2- प्रस्तावित स्थल अभी पूर्णरूप से खाली है।
- 3- स्थल के ऊपर से विद्युत की हाई टेन्शन लाइन नहीं है।
- 4- मानचित्र में दो भूमिगत टैंक 22,000 एवं 16,000 लीटर हाई स्पीड डीजल तथा एक टैंक 16000 लीटर पेट्रोल हेतु प्रस्तावित है।
- 5- प्रवेश एवं निकास के लिये 12 मीटर खुला स्थान छोड़ा गया है, तथा 16 मीटर का बफर स्ट्रेक प्रस्तावित है।
- 6- वाहनों में डीजल/पेट्रोल भरने के लिये 06 डिस्पेंसर मशीन लगायी जायेगी।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था:-

पेट्रोलियम एक्ट-1934 व इसकी नियमावली-2002 संसोधित-2005 तथा विस्फोटक अधिनियम व नियमावली के मानकों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही निम्न सुझाव प्रस्तावित किये जाते हैं:-

- 1- आई०एस०आई० मार्क 12 ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूशर 09 किग्रा० क्षमता प्रति डिस्पेंसर 02 की दर से व 02 अदद् ए०एफ०एफ०एफ० फायर एक्सटिंग्यूशर 09 लीटर क्षमता व सी०ओ०टू० 4.5 किग्रा० क्षमता का लगाया जाय।
- 2- 10 अदद् फायर बकेट (क्षमता 09 लीटर प्रत्येक) लगायी जाय।
- 3- सभी लाइटे फ्लेम प्रूफ लगायी जाय।
- 4- वेन्ट पाइप के ऊपर डवलवेस वायर की जाली लगायी जाय तथा न्यूनतम् 04 मीटर का क्लियर स्पेश रखा जाय।
- 5- 10000 लीटर क्षमता का पानी का टैंक स्थापित किया जाय, जो अग्निशमन कार्य हेतु प्रयोग किया जायेगा।
- 6- आई०एस०-2148 के अनुसार विजली की वायरिंग की जाय। जिस पर ओवर लोडिंग न रहे।

(2)

- 7- पूरा क्षेत्र "धूमपान निषेध" रखा जाय।  
8- फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर 101, 240279 एवं 9454418737 की पट्टिका अधिष्ठापित कराया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० लखनऊ के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एवं डीजल टैंक के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया -2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायें तथा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एवं डीजल टैंक के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एवं डीजल टैंक निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

  
(आरोएसओ मिश्र)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
सुलतानपुर।