कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज।

पत्र संख्याः– सीएफओ0 / आई–6 / 2020 दिनॉकः–फरवरी 6 ,2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
प्रयागराज।

विषयः–गाटा नं0–106 ग्राम सराय दासू उर्फ हरीपुर परगना केवई तहसील हण्डिया (हण्डिया – प्रयागराज रोड) जिला प्रयागराज पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0 लि0 के नये रिटेल आउटलेट पम्प की स्थापना हेतु प्रोविजिनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र पर उपलब्ध करायें जाने के संबन्ध में

सन्दर्भः आपके पत्रांक 1329(4) / ए0जे0ए0–1 दिनांक 30.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जो गाटा नं0–106 ग्राम सराय दासू उर्फ हरीपुर परगना केवई तहसील हण्डिया (हण्डिया –प्रयागराज रोड) जिला प्रयागराज पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0लि0 के नये रिटेल आउटलेट पम्प की स्थापना हेतु प्रोविजिनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः गाटा नं0–106 ग्राम सराय दासू उर्फ हरीपुर परगना केवई तहसील हण्डिया (हण्डिया –प्रयागराज रोड) जिला प्रयागराज पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0लि0 के नये रिटेल आउटलेट पम्प की की स्थापना हेतु आनलाइन प्रोविजिनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(आर0एस0मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज।

प्रशांत कुमार शुक्ला
Prashant Kumar Shukla
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager
वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय
Varanasi Retail Regional
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०
Hindustan Petroleum Corporation Limited

Provisional NOC

Print | ← Go Back (http://upfireservice.gov.in/upfire/officer/cfo/noc-issued)

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2020/16001/ALB/ALLAHABAD/88/CFO

दिनांक : 18-01-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **HPCL GATA SANKHYA-106 SARAY DAASU URF HARIPUR PARGANA KEWAI TAHSIL HANDIYA PRAYAGRAJ** पता **106,SARAIDASHU URF HARIPUR,ALLAHABAD** तहसील - **HANDIA** प्लाट एरिया **1200 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **300** (वर्गमीटर) ब्लाकों की संख्या 1 जिसमे

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	1	0	3.25 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **HPCL GATA SANKHYA-106 SARAY DAASU URF HARIPUR PARGANA KEWAI TAHSIL HANDIYA PRAYAGRAJ** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, ए-10बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Hazardous** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **HPCL GATA SANKHYA-106 SARAY DAASU URF HARIPUR PARGANA KEWAI TAHSIL HANDIYA PRAYAGRAJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : शपथ पत्र के अनुसार विद्युत तार हटाने की शर्त पर अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है .

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-01-2020

स्थान : ALLAHABAD

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAVINDRA SHANKER MISHRA

CA41AA924E23822D292498 1C026003EB7FA64464

25-01-2020

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

प्रतिलिपि— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रयागराज को सूचनार्थ

प्रशांत कुमार शुक्ला
Prashant Kumar Shukla
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager
वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय
Varanasi Retail Regional Office
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम
Hindustan Petroleum Corporation Limited

Fire Inspection Report

Print | Go Back (http://upfireservice.gov.in/upfire/officer/cfo/noc-issued)

••• निरीक्षण रिपोर्ट •••

• NOC ID : UPFS/2020/16001/ALB/ALLAHABAD/88/CFO			
निरीक्षण दिनाँक :	22-01-2020	भवन स्वामी के प्रतिनिधि की [Name|Email|Mobile] :	SUNIL TRIPATHI
निरीक्षण अधिकारी :	FSO	मैसर्स :	HPCL GATA SANKHYA-106 SARAY DAASU URF HARIPUR PARGANA KEWAI TAHSIL HANDIYA PRAYAGRAJ
अधिभोग श्रेणी :	Hazardous	उप अधिभोग श्रेणी :	J-1 Single story building
एन.ओ.सी टाइप :	Provisional	ब्लॉक की संख्या :	1
प्लाट/खसरा नं० :	106	तहसील :	HANDIA
गली (Street) :	SARAIDASHU URF HARIPUR	शहर (City) :	ALLAHABAD
जिला :	ALLAHABAD		

पत्र संख्या (पूर्व में यदि कोई मानचित्र का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो तो उसका सम्पूर्ण विवरण पत्र संख्या) :	NIL
कुल भूखण्ड एरिया (वर्ग मी०) :	1200
प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया (वर्ग मी०) :	300
भवन की ऊँचाई (मी०) :	3.25
मैटीरियल का विवरण :	NIL

⇒ Block 1 (A)

ब्लॉक का नाम :	A	ब्लॉक की ऊँचाई (मी०) :	3.25
ब्लॉक में तलों की संख्या :	1	प्रत्येक तलों का कवर्ड एरिया (मी०) :	300
प्रथम तल एवं ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया (मी०) :	0	ब्लॉक भूतल कवर्ड एरिया (मी०) :	300
ब्लॉक टोटल कवर्ड एरिया (मी०) :	300	ब्लॉक में बेसमेन्टों की संख्या :	0
प्रत्येक बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया (मी०) :	0	निकास मार्ग की व्यवस्था (मी०) :	0
ब्लॉक में निकास द्वारों की संख्या :	0	ब्लाक/टावर के प्रवेश द्वार की उचाई (मी०) :	0

» मार्ग/सैटबेक का विवरण

पहुँच मार्ग →

ब्लाक/टावर तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मी०) :	9	ब्लाक/टावर के सामने सम्बद्ध/सड़क की चौड़ाई (मी०) :	25

सैटबेक →

अग्रभाग(मी०) :	9	पृष्ठ भाग (मी०) :	1.5

प्रशान्त कुमार शुक्ला
Prashant Kumar Shukla
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager
वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय
Varanasi Retail Regional
Office

पार्श्व भाग-प्रथम(मी०) :	1.2	पार्श्व भाग द्वितीय (मी०) :	1.2
निकास मार्ग --			
एक्सटरनल स्टेपरकेस की संख्या :	0	चौड़ाई (मी०) :	0
इण्टरनल स्टेपरकेस की संख्या :	0	चौड़ाई (मी०) :	0

» अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था

रिफ्यूज एरिया :	Yes	होजरील :	0
ड्राउन कामर :	0	वेटराइजर :	0
टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प क्षमता (मी०) :	0	भूमिगत टैंक क्षमता (मी०) :	AS PER NBC
भूमिगत टैंक के पास पम्प क्षमता :	AS PER NBC	भूमिगत टैंक के पास अदद पम्प :	AS PER NBC
यार्ड हाइड्रेंटस :	0	प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (पावर एक्सटिंग्यूशर) :	AS PER NORMS
ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम :	0	मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :	0
ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम :	0	स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम :	0
प्रेशराईजेशन प्रणाली :	0	एग्जिट साईनेज :	0
पीएए सिस्टम :	0		

Details of Standards (मानक). The details of standards referenced in the above such as NBC/Building by Laws or other as applicable may be mentioned here.

AS PER NBC 2016

» FSO OBJECTIONS

Objections **Other Comment :** शपथ पत्र के अनुसार विद्युत तार हटाने की शर्त पर संस्तुति की जाती है।	**निरीक्षण अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर-** LAL JI GUPTA 8ECF3DEEDFEA4790082C4D5AACFA58EB80E8646F 22-01-2020

» CFO OBJECTIONS

Objections **Other Comment :** शपथ पत्र के अनुसार विद्युत तार हटाने की शर्त पर संस्तुति की जाती है।	**मुख्य अग्निशमन अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर-** RAVINDRA SHANKER MISHRA CA41AA924E23822D2924981C026003EB7FA64464 25-01-2020

प्रशांत कुमार शुक्ला
Prashant Kumar Shukla
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager
वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय
Varanasi Retail Regional
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०
Hindustan Petroleum Corporation Limited