

2

13-समस्त विद्युत उपकरणों की सप्लाई 230 वोल्ट सिंगल फेस वाले कम से कम पर एक अर्थिंग किया जाये 400 वोल्ट 03 फेस को कम से कम दो प्वाइंट पर अर्थिंग दी जाये तथा इमरजेंसी स्टोप सिस्टम लगाया जिससे समस्त उपकरणों की पॉवर सप्लाई बन्द हो जाये ।

14- जी0सैट या टॉसफार्मर में कम से कम दो अर्थिंग दी जाये

15- प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अण्डर ग्राउण्ड टैंक की स्थापना एवं अग्निशमन व्यामानकों के अनुरूप स्थापित कराये जाने के पश्चात पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण से पूर्व अग्निशमन विभाग उपरोक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा । जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने निर्गत की जा रही सस्तुति आख्या स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र ।

( सन्तोष कुमार राय )  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
बिजनौर

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2- मैसर्स इण्डियन आर्यल कारपोरेशन लि0 मुरादाबाबाद कार्यालय मुरादाबाद द्वारा ग्राम- ज्योती (एसएच- तहसील धामपुर, जनपद बिजनौर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कोई भी अनियमितता पायी जाती है तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी ।

मुख्य निरीक्षण/निरीक्षण विभाग  
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल) Senior Manager (Retail Sales)  
इंडियन ऑल कारपोरेशन लि० (एन० डी०)  
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)  
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय/Moradabad Divisional Office  
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन. एच. 24  
Opp. Cold Storage Delhi Road N.H. 24  
पी० पकबड़ा, मुरादाबाद-244102 (उ० प्र०)  
P.O. Pakbara, Moradabad-244102 (U.P.)