

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा

पत्रसंख्या-डीजल/पेट्रोलपम्प/एफएस/2017
सेवामें,

दिनांक-मार्च 19, 2017

अपर जिलाधिकारी,
गोण्डा ।

विषय:-प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प ग्राम-बेलहरी परगना व तहसील-गोण्डा जनपद-गोण्डा में गोण्डा-उतरौला रोड, गाटा संख्या-269 पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के न्यू रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-67/जे0ए0(अना0 प्र0 पत्र)/2017 दिनांक-16-03-2017 के अनुपालन में ग्राम- बेलहरी परगना व तहसील-गोण्डा, जनपद-गोण्डा में गोण्डा-उतरौला रोड, गाटा संख्या-269 पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट (नये पेट्रोल पम्प) स्थापना स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया तो स्थल सुरक्षित पाया गया । स्थल तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकते हैं । तथा प्रस्तुत मानचित्र संख्या-बीपीसीएल/19जी/2017 का परीक्षण किया गया ।

निम्नलिखित अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा ।

- 1-डी0सी0पी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता-10 कि0ग्रा0-08 अदद ।
- 2-सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता-4.5 कि0ग्रा0-02 अदद ।
- 3-फायर बकेट-08 अदद ।
- 4-बेल्वा-02 अदद ।
- 5-धूम्रपान निषेध बोर्ड - एक अदद ।
- 6-बालू-4X4X4 घनफिट ।
- 7-समसंबुल पम्प एवं पानी का टैंक स्थापित किया जाय ।
- 8-फायर स्टेशन गोण्डा का टेलीफोन नम्बर-101, की पट्टिका एक अदद ।

भण्डारण प्रारम्भ करने से पूर्व उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण कराते हुए पुनः अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक वर्ष स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु उपकरणों का रिफिलिंग/टेस्टिंग कराया जाना आवश्यक होगा ।

अतएव उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर डीजल/पेट्रोल पम्प के रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है ।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा

प्रतिलिपि:-

- 1-प्रोपराइटर प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट ग्राम-बेलहरी गोण्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।