

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

जौनपुर।

पत्र संख्या- 2018 / 41649 / जेएनआर / जौनपुर / 280

दिनांक मार्च 16, 2018

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

विषय:- आवेदक श्री कमलेन्द्र कुमार सरोज पुत्र श्री केशवदास सरोज ग्राम-बहोरिकपुर, मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर द्वारा अराजी नं०-2638 ग्राम-मथिया भीखपुर, ग्राम-मुँगराबादशाहपुर (मुँगराबादशाहपुर-इलाहाबाद रोड) तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर, ज०प्र०, पर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आवश्यक संपत्ति कनारी जाने विषयक।

संदर्भ:- आपका पृ० सं०: 1270(2)/श०लि०- जौनपुर दिनांक: 05-03-2018

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आवेदक श्री कमलेन्द्र कुमार सरोज पुत्र श्री केशवदास सरोज ग्राम-बहोरिकपुर, मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर द्वारा अराजी नं०-2638 ग्राम-मथिया भीखपुर, ग्राम-मुँगराबादशाहपुर (मुँगराबादशाहपुर-इलाहाबाद रोड) तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर, ज०प्र०, पर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया तो प्रस्तावित स्थल पर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया। स्थल तक अग्निशमन वाहन पहुँच कर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं। रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु निम्न व्यवस्थाएं एवं सुझाव वांछनीय हैं-

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था एवं सुझाव:-

- 1- बफर स्ट्रीप पेट्रोलियम एक्ट के मानक के अनुसार बनाया जाय।
- 2- स्थल पर कैनोपी का निर्माण मानक के अनुरूप किया जाय।
- 3- अन्य सभी शर्तें मानचित्र में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अंकित टिप्पणी नोट क्र०सं० 1 से 25 का अनुपालन किया जाय, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेसर्स/प्रबन्धन की होगी।
- 4- पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स 2010 के प्रपत्र 14 में उल्लेखित तथा पेट्रोलियम एक्ट के चैप्टर 4 के नियम संख्या 117 के अनुसार व्यवस्थापन सम्बन्धी शर्तों एवं सुझावों का अक्षरशः पालन किया जाय।
- 5- आईएस 2190-1992 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स की व्यवस्था निम्न संख्या में की जाय।

ए- ए०बी०सी० टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा -	08 अदद
बी- स्थल पर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 लीटर-	01 अदद
सी- सी०ओ०टू० टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा -	01 अदद
डी- फायर बकेट (सैन्ड)-	06 अदद
ई- फायर बकेट (वाटर)-	06 अदद
एफ- ब्लैकेट 1.20मी० चौड़ा व 1.50मी० लम्बा-	02 अदद
जी- प्रश्रनगत स्थल पर पानी का अण्डर ग्राउण्ड टैंक क्षमता 10000ली०	01 अदद
एच- धूम्रपान निषेध का बोर्ड -	02 अदद

C.F.O.

राहुल दीक्षित/Rahul Dixit
मुख्य मंडल खदरा विक्री अधिकारी
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
वाराणसी-221009 / Varanasi-221105

6- फायर स्टेशन जौनपुर का टेलीफोन नम्बर 05452-269999, मोबाइल-9454418612, आपात नम्बर-101, पुलिस कंट्रोल रूम नं०-100 का बोर्ड-

02 अदद

अतः आवेदक को इस शर्त पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) पर स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

संलग्नक: मानचित्र।

(आर०पी०राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।

- प्रतिलिपि: 1. आवेदक कमलेन्द्र कुमार सरोज पुत्र श्री केशवदास सरोज ग्राम-बहोरिकपुर, मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी, अग्निशमन केन्द्र, जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

37
20/04/18
राहुल दीक्षित/Rahul Dixit
मुख्य मंडल कार्यालय प्रबन्धक
Chief Divisional Sales Manager
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105/Varanasi-221105