

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)
औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2021/28238/FTP/FATEHPUR/184/CFO

दिनांक : 19-02-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स HPCL RETAIL OUTLET, ON KAPUR TO FATEHPUR ROAD, NH-19, VILL-BARAURA, BINDKI, FATEHPUR पता 1880, ON KNA PUR TO PRAYAGRAJ NH-19 ROAD, FATEHPUR तहसील - BINDKI प्लॉट एरिया 2970 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 45.00 (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेंट की संख्या	ऊँचाई
OFFICE BLOCK	1	0	6.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स HPCL RETAIL OUTLET, ON KAPUR TO FATEHPUR ROAD, NH-19, VILL-BARAURA, BINDKI, FATEHPUR द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एनओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एनओसीओ की अधिभोग श्रेणी Storage के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्मित किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्मित प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स HPCL RETAIL OUTLET, ON KAPUR TO FATEHPUR ROAD, NH-19, VILL-BARAURA, BINDKI, FATEHPUR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्मित प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

UMESH GAUTAM

871D7DDE6E3590423CD095700ADCECA6776FFECB

25-02-2021

निर्मित किये जाने का दिनांक : 25-02-2021
स्थान : FATEHPUR

Note:- Kindly check the authentication of NDC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.


SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited


... निरीक्षण रिपोर्ट (उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग) ...

• NOC ID :

UPFS/2021/28238/FTP/FATEHPUR/184/CFO


निरीक्षण दिनांक :	23-02-2021	भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री [Name Email Mobile] :	GYAN CHANDRA SON OF SATYADEV YADAV ADDRESS- VILL- LEVA, BELWAR, JAUNPUR, Mob- 9711557744
निरीक्षण अधिकारी :	CFO	मैसर्स :	HPCL RETAIL OUTLET, ON KAPUR TO FATEHPUR ROAD, NH- 19, VILL- BARAURA, BINDKI, FATEHPUR
अधिभोग श्रेणी :	Storage	उप अधिभोग श्रेणी :	H-1 Ground plus one floor
एन.ओ.सी टाइप :	Provisional	ब्लॉक की संख्या :	1
प्लॉट/खसरा नं० :	1880	तहसील :	BINDKI
गली (Street) :	ON KNAPUR TO PRAYAGRAJ NH-19 ROAD	शहर (City) :	FATEHPUR
जिला :	FATEHPUR		
पत्र संख्या (पूर्व में यदि कोई मानचित्र का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो तो उसका सम्पूर्ण विवरण पत्र संख्या) :			NA
कुल भूखण्ड एरिया (वर्ग मी०) :			2970
प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया (वर्ग मी०) :			45.00
भवन की ऊँचाई (मी०) :			6.00
मैटीरियल का विवरण :			NA
⇒ Block 1 (OFFICE BLOCK)			
SIDDHARTH JAIN Chief Regional Manager Kapur Retail Regional Office Indian Petroleum Corporation Limited			6.00

ब्लॉक का नाम :	BLOCK	ब्लॉक की ऊँचाई (मी०) :	
ब्लॉक में तलों की संख्या :	1	प्रत्येक तलों का कवर्ड एरिया (मी०) :	GF- 45.00
प्रथम तल एवं ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया (मी०) :	0	ब्लॉक भूतल कवर्ड एरिया (मी०) :	45.00
ब्लॉक टोटल कवर्ड एरिया (मी०) :	45.00	ब्लॉक में बेसमेंटों की संख्या :	0
प्रत्येक बेसमेंट का कवर्ड एरिया (मी०) :	0	निकास मार्ग की व्यवस्था (मी०) :	2
ब्लॉक में निकास द्वारों की संख्या :	2	ब्लॉक/टावर के प्रवेश द्वार की उचाई (मी०) :	6.00
» मार्ग/सैटबेक का विवरण			
पहुँच मार्ग →			
ब्लॉक/टावर तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मी०) :	60.00	ब्लॉक/टावर के सामने लम्बवत/सड़क की चौड़ाई (मी०) :	16.50
सैटबेक →			
अग्रभाग(मी०) :	12.00	पृष्ठ भाग (मी०) :	3.00
पार्श्व भाग-प्रथम(मी०) :	10.00	पार्श्व भाग द्वितीय (मी०) :	3.29
निकास मार्ग →			
एक्सटरनल स्टेयरकेस की संख्या :	0	चौड़ाई (मी०) :	0
इण्टरनल स्टेयरकेस की संख्या :	0	चौड़ाई (मी०) :	0
» अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था			
रिफ्यूज एरिया :	No	होजरील :	NR
डाउन कामर :	NR	वेटराइजर :	NR
टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प क्षमता (ली०) :	NR	भूमिगत टैंक क्षमता (ली०) :	NR
भूमिगत टैंक के पास पम्प क्षमता :	NR	भूमिगत टैंक के पास अदद पम्प :	NR
यार्ड हाइड्रेंट्स :	NR	प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) :	REQUIRED - 02 ABC TYPE 09KG EACH DISPENSER UNIT, 02 ABC TYPE 09 KG FOR SALES ROOM, 02 CO2 TYPE


SIDDHARTH JAIN
 Chief, Regional Manager
 Kanpur Retail Regional Office
 Hindustan Petroleum Corporation Limited

4.50 KG FOR
ELECTRIC
ROOM, 50
Ltrs. AFFF
FOAM
TROLLEY
FOR PETROL
PUMP
PREMISES,
02 ABC 09 KG
AND 02 CO2
4.5 KG
GENERATOR
ROOM, 08
SAND AND
08 WATER
BUCKET, 02
AFFF 9Ltrs.
FOR
LUBRICANT
STORE, 02
GEL
BLANKET,
NO
SMOKING
BOARD AND
A BOARD OF
EMERGENCY
SERVICES
TELEPHONE
NO. AND
MOBILE NO.
WITH LOCAL
FIRE
STATION
AND FIRE
OFFICERS
TELEPHONE
AND MOBILE
NO.

ओटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम :	NR	मैन्युवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :	NR
ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम :	NR	स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम :	NA
प्रेसराईजेशन प्रणाली :	NA	एग्जिट साईनेज :	REQUIRED AS PER NORMS
पीओ२ सिस्टम :	REQUIRED AS PER NORMS		


SIDDHARTH JAIN

Chief Regional Manager
Kanpur Bata Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited

Details of Standards (मानक), The details of standards referenced in the above such as NBC/Building by Laws or other as applicable may be mentioned here.

PETROLEUM RULES 2002, PETROLEUM ACT 1934, OISD- 225 AND NBC 2016, LAWS AND RULES FOR SPECIFIED REGULATED AREA

Joint Inspection Report :

N/A

» FSO OBJECTIONS

Objections

Other Comment :

समस्त प्रस्तावित निर्माण कार्य एन0बी0सी0- 2016 एवं अन्य संबंधित मानकों के अनुरूप कराया जाना आवश्यक होगा। सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0- 2148-1686 एवं आई0एस0- 5572 के मानकों के अनुरूप किया जाये। विद्युत वायरिंग में MCB / ELCB का प्रावधान आवश्यक है। टैंक लारी से तेल ड्रेन करते समय अर्थिंग की व्यवस्था करना आवश्यक होगा एवं डिस्पेन्सर यूनिट पर इमेरजेन्सी स्टॉप सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य होगा। जेनसेट बाक्स के पास सभी लाइट फ्लेम प्रूफ होंगी।

निरीक्षण अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर-

UMESH GAUTAM

871D7DDE6E3590423CD095700ADCE8A6776FFECB

23-02-2021

» CFO OBJECTIONS

Objections

Other Comment :

समस्त प्रस्तावित निर्माण कार्य एन0बी0सी0- 2016 एवं अन्य संबंधित मानकों के अनुरूप कराया जाना आवश्यक होगा। सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0- 2148-1686 एवं आई0एस0- 5572 के मानकों के अनुरूप किया जाये। विद्युत वायरिंग में MCB / ELCB का प्रावधान आवश्यक है। टैंक लारी से तेल ड्रेन करते समय अर्थिंग की व्यवस्था करना आवश्यक होगा एवं डिस्पेन्सर यूनिट पर इमेरजेन्सी स्टॉप सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य होगा। जेनसेट बाक्स के पास सभी लाइट फ्लेम प्रूफ होंगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर-

UMESH GAUTAM

871D7DDE6E3590423CD095700ADCE8A6776FFECB

25-02-2021


SIDDHARTH JAIN
Chief, Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited