

ਵੱਲੋਂ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਭਤੇਮ ਸ਼ਾਖਾ,
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਉਪ ਮੰਡਲ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ।

ਨੰਬਰ:

25

ਮਿਤੀ:


6/4/17

ਵਿਸਾ :- ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸਵੀਰੇਜ਼ ਸਕੀਮ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸੇਖਸੂਭਾਨ ।

ਹਵਾਲਾ : ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 89 ਮਿਤੀ 15-3-

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲੋਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਈਪ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

- 1 ਪਾਈਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ 1.00 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ।
- 2 ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਕੇਬਲ / ਦਰਖਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
- 3 ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟੀ ਕੱਚੀ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਪ-ਟਾਪ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
- 4 ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪਾਈਪ ਪੁਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹ
ਪਾਈਪ ਪੁਟੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
- 5 ਪਾਈਪ ਟੁਟਣ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਲੀਕੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੜਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
- 6 ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ / ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ / ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਨਾ-ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
- 7 ਪਾਈਪ ਸੜਕ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ।
- 8 ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ।


ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਭਤੇਮ ਸ਼ਾਖਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ

ਮਿਤੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਭਤੇਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 852 ਮਿਤੀ 24-03-2017 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।


ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਭਤੇਮ ਸ਼ਾਖਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ।