

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. POWER CORPORATION LIMITED  
(A U.P. GOVT. UNDERTAKING)

PLANNING WING

3rd Floor Shakti Bhawan Extn.  
14, Ashok Marg, Lucknow - 226001

Tel : 0522 - 2287867

Fax : 0522 - 2288484

संख्या: 2792-नि०/पा०नि०/ग्यारहवीं योजना/इई-1/सामिति

दिनांक: 8.9.08

विषय: कारपोरेशन द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की ग्यारहवीं योजना की नवीं बैठक का कार्यवृत्त।

- 1- श्री अरूण, निदेशक (पारेषण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं अध्यक्ष "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- श्री एच०सी० सिंठ, निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य, पारेषण कार्य अनुमोदन समिति, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- श्री जवाहर लाल, मुख्य अभियन्ता (पारेषण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य, "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति", 11वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- श्री लाल चन्द, मुख्य अभियन्ता (नियोजन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य संयोजक "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति"।
- 5- श्री ए०के० अग्रवाल, मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति", 7वाँ तल, शक्ति भवन लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री, पारेषण कार्य अनुमोदन समिति, पंचम तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (पारेषण परिकल्पना एवं कय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री, "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति", 11वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०), जलविद्युत परियोजनायें, उ०प्र० जलविद्युत निगम लि० एवं स्थायी आमन्त्री, "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति", 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता, (तापीय परिचालन) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम, एवं स्थायी आमन्त्री, "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति", आठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

"पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 27.08.2008 को सम्पन्न ग्यारहवीं योजनाकाल की नवीं बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

(लाल चन्द)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)  
एवं सदस्य संयोजक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), उ०प्र० पा०का० लि०, 57, जार्ज टाउन, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), उ०प्र० पा०का० लि०, अली मंजिल फातिमा हास्पिटल के निकट, निशातगंज, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम), उ०प्र० पा०का० लि०, अशोक नगर (मंगल पान्डेय नगर) यूनिवर्सिटी रोड, मेरठ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण), उ०प्र० पा०का० लि०, 64 खम्बा, बाईपास रोड, सिकन्दरा, आगरा।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता (पी०एस०एस०), नियोजन स्कन्ध, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

संलग्नक: यथोपरि।

(लाल चन्द)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)  
एवं सदस्य संयोजक।

(V. K. TRIPATHI)

Executive Engineer  
Electy. Trans. Div. II. U.P.P.T.S.L.  
S-348, Shakti Nagar, Indira Nagar  
LUCKNOW

220kV/s Sitapur Road

File  
(3)

16/8/08

कारपोरेशन द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 27.08.2008 को सम्पन्न ग्यारहवीं योजना काल की नवीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

सदस्य

- 1- श्री अरूण, निदेशक (पारेषण) एवं अध्यक्ष समिति।
- 2- श्री एच0 सी0 सिंह, निदेशक (वित्त) एवं सदस्य।
- 3- श्री लालचन्द, मुख्य अभियन्ता (नियोजन), एवं संयोजक सदस्य।
- 4- श्री जवाहर लाल, मुख्य अभियन्ता (पारेषण), एवं सदस्य।
- 5- श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली) एवं स्थायी आमन्त्री।


अन्य

- 1- श्रीमती अनिमा गुहा रॉय, अधीक्षण अभियन्ता (पारे0 नियोजन)।
- 2- श्री एम0 जेड0 खान, अधिशासी अभियन्ता (पारे0 नियोजन)।
- 3- श्री वी0पी0 तिवारी, अधि0 अभियन्ता (पी0एस0एस0)।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन) एवं संयोजक के पत्रांक-2700-नि0/ पा0नि0/ ग्यारहवीं योजना/ समिति दिनांक 26.08.2008 द्वारा प्रस्तुत पारेषण कार्यों के प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति ने निम्न निर्णय लिए :-

(अ) निम्न नये उपकेन्द्रों एवं लाइनों के बे सहित निर्माण कार्य को अनुमोदित किया गया :-

- 1- 765 के0वी0 उपकेन्द्र ग्रेटर नोएडा एवं सम्बद्ध निम्न लाइनों का 'बे' सहित निर्माण।
  - (क) 765/400 के0वी0 परिवर्तक - 2x1500 एमवीए।
  - (ख) 400/220 के0वी0 परिवर्तक - 2x315 एमवीए।
  - (ग) 765 के0वी0 ग्रेटर नोएडा-हापुड़ एस0सी0 लाइन - 50 किमी0।
  - (घ) 765 के0वी0 मेरठ (पीजी)-आगरा (पीजी) का लीलो - 40 किमी0।
  - (ङ) 400 के0वी0 डी0सी0 ग्रेटर नोएडा (765 के0वी0)-नोएडा संक्टर 137 लाइन- 20 किमी0।

  
(V. K. TRIPATHI)  
Executive Engineer  
Electy. Trans. Div. II, U.P.P.T.C.  
18, Shakti Nagar, Indira Nagar  
LUCKNOW

5- 400 के0वी0 उपकेन्द्र अटौर (गाजियाबाद) एवं सम्बद्ध निम्न लाइनों का 'बे' सहित निर्माण।

(क) 400/220 के0वी0 परिवर्तक - 2x500 एमवीए।

(ख) 220/33 के0वी0 परिवर्तक - 3x60 एमवीए।

(ग) 400 के0वी0 मुरादनगर-मुजफ्फरनगर लाइन का लीलो - 40 किमी०।

(घ) 220 के0वी0 मुरादनगर-लोनी लाइन का लीलो - 15 किमी।

(ङ) 220 के0वी0 बे - 4 नग।

6- 400 के0वी0 उपकेन्द्र डासना (गाजियाबाद) एवं सम्बद्ध निम्न लाइनों का 'बे' सहित निर्माण।

(क) 400/220 के0वी0 परिवर्तक - 2x315 एमवीए।

(ख) 220/132 के0वी0 परिवर्तक - 2x100 एमवीए।

(ग) 400 के0वी0 डासना-इन्द्रापुरम एस०सी० लाइन - 30 किमी०।

(घ) 400 के0वी0 हापुड़-इन्द्रापुरम डी०सी० लाइन के एक सर्किट का डासना उपकेन्द्र पर लीलो - 5 किमी।

(ङ) 132 के0वी० एस०सी० डासना (400 के0वी०) - डासना (132 के0वी०) इन्टरकनेक्टर - 10 किमी।

(च) 132 के0वी० मुरादनगर-भूड लाइन का लीलो - 10 किमी।

(छ) 220 के0वी० बे - 3 नग।

7- 400 के0वी० उपकेन्द्र सेक्टर 137 (नोयडा) एवं सम्बद्ध निम्न लाइनों का 'बे' सहित निर्माण।

(क) 400/220 के0वी० परिवर्तक - 2x500 एमवीए।

(ख) 220 के0वी० बे - 4 नग।

8- 400 के0वी० उपकेन्द्र गोंडा (दि० 9.7.08 को सातवीं बैठक में अनुमोदित) पर 2x100 एमवीए, 220/132 के0वी० परिवर्तकों की स्थापना।

✓ 220 के0वी० उपकेन्द्र सीतापुर रोड (लखनऊ) एवं सम्बद्ध निम्न लाइनों का 'बे' सहित निर्माण।

(क) 220/132 के0वी० परिवर्तक - 2x100 एमवीए।

(ख) 132/33 के0वी० परिवर्तक - 2x40 एमवीए।

(ग) 220 के0वी० सीतापुर रोड लखनऊ-लखनऊ(पी०जी०) - 25 किमी०

(घ) 220 के0वी० हरदोई-विनहट लाइन का लीलो - 15 किमी०

(V. K. TRIPATHI)  
Executive Engineer  
Electy. Trans. Div. II, U.P.P.T.C.L.  
S-348, Shanti Nagar, Indira Nagar  
LUCKNOW

*[Handwritten signatures]*

**SUMMARY OF PROPOSED TRANSMISSION WORKS FINANCED FROM RURAL  
ELECTRIFICATION CORPORATION**

U P POWER TRANSMISSION CORPORATION LTD.  
ELECTRICITY TRANSMISSION CIRCLE-I, LUCKNOW

A


Sl no	Item	Qty	Unit Rate	Amount In Lacs
1	Cost of construction of 220 KV S/S of (2x100) MVA 220/132 KV and (2x40MVA) of 132/33KV capacity having (4x220) KV feeders and (4 x132) KV feeders at sitapur road, Lucknow	1	5346.00	5346.00
2	Construction of 132 KV bays at 132 KV S/S Khurramnagar	1	88.33	88.33
3	Construction of 220 KV bays at 400KV S/S PGCIL, Kursi road ( to be constructed by PGCIL)	2	205.00	410.00
Total of A (in lacs of Rs)				5844.33

B


Sl no	Item	Qty	Unit Rate	Amount In Lacs
1	220 KV Double Circuit Transmission line from 400 KV S/S PGCIL, LKO with OFGW	25	64.52	1613.00
2	LILO of 220 KV Chinhath-Hardoi line	1	52.09	52.09
3	Stringing of second circuit of 132 KV Khurram nagar - Chinhath line ( Line length 15.00 Kms.)	1	123.89	123.89
Total of B (in lakh Rs)				1788.98
Grand total ( A+B) (In lakh Rs.)				7633.31
Rounded off Total Amount				7633.00

Rs. Seven thousand Six hundred Thirty Three only

Note : - 220 KV Substation at Sitapur road (Kursi Road), Lucknow is proposed with 2 main and 1 transfer bus scheme for 220 KV and 132 KV system both.



(Executive Engineer)  
ETD-II, LKO



(Superintending Engineer)  
ETC-I, LKO

*Wadhwa*  
**(V. K. TRIPATHI)**  
Executive Engineer  
Electy. Trans. Div. II. U.P.T.C.L.  
Shakti Nagar, Indira Nagar  
LUCKNOW