

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।

Email ID- pdpwaligarh@gmail.com Phone. No. 0571-2701675

पत्रांक : 2315/12C
सेवा में,

दिनांक : 15-5-17

चीफ मैनेजर (प्रोजेक्ट्स)
गुड़गांव पलवल ट्रान्समिशन लिमिटेड,
एफ-1 दी मीरा कॉपोरेट शूट्स
1 एवम् 2 ईश्वर नगर, मथुरा रोड नई दिल्ली।

विषय : Construction of 400kV D/Caligarh-Prithla Transmission line of Gurgaon Palwal Transmission limited (GPTL) Submission of Proposal for crossing of Palwal-Tappal-Aligarh Road at km 43(42.188)
सन्दर्भ : आपके कार्यालय का पत्र संख्या-(GPTL)/Statutory/2017-18/0020 दिनांक 01.05.2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयगत ट्रान्समिशन लाइन पलवल-टप्पल-अलीगढ़ राज्य मार्ग संख्या-22ए के कि०मी० 43 चैनेज (42.188) पर मार्ग को क्रॉस करने की संस्तुति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है।

1. ट्रान्समिशन लाइन मार्ग की लेपित सतह से Vertical Clearance 12.75 मी० से कम पर नहीं होना चाहिए।
2. ट्रान्समिशन लाइन हेतु लगने वाले पोल प्रस्तुत की गई ड्राइंग के अनुसार क्रमशः मार्ग के मध्य बिन्दु से क्रमशः 247 मी० व 270 मी० दूरी पर होने चाहिये।
3. कार्य के दौरान यातायात की सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध स्वयं करने होंगे किसी भी दुर्घटना के लिये लो०नि०वि० जिम्मेदार नहीं होगा।
4. समस्त कार्य आई०आर०सी० 32-1969 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये।
5. कार्य सम्पादन से पूर्व यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत खण्ड से भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें।

(एम.एच. सिद्दीकी)

अधिशासी अभियन्ता

प्रा०ख० लो०नि०वि० अलीगढ़।

दिनांक :

पत्रांक :

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र 1639/एस०टी० दिनांक 09.05.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण) विद्युत खण्ड, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि कृपया मानकों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करने की कृपा करें।
3. सहायक अभियन्ता, (चतुर्थ) प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अवर अभियन्ता, (प्रावै०) प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अधिशासी अभियन्ता

प्रा०ख० लो०नि०वि० अलीगढ़।