

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद।

पत्रांक: प- 19 / सीएफओ / एमडीडी-16

दिनांक: दिसम्बर 24, 2016

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०)
मुरादाबाद।

विषय: ग्राम लदावली कॉठ रोड तहसील कॉठ जिला मुरादाबाद में खसरा संख्या 242 में प्रस्तावित सी०एन०जी० रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: आपका पत्रांक: 227 / आबकारी सहायक / 2016 दिनांक: 20-12-2016।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, सन्दर्भित पत्र के क्रम में जिसके द्वारा ग्राम लदावली कॉठ रोड तहसील कॉठ जिला मुरादाबाद में खसरा संख्या 242 में प्रस्तावित सी०एन०जी० रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी है। उक्त के अनुपालन में अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद श्री आर०के० सिंह द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया उनकी आख्या के अनुसार आख्या निम्नवत् है :-
1-प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के सामने 12 मीटर चौड़ाई का रोड उपलब्ध है जो मानको के अनुसार है।
2-प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट-1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान किये जाने अनिवार्य होंगे जो निम्नवत् है :-

- 1-45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली।
- 2-ए०बी०सी० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा० के 04 अदद।
- 3-नो स्मोकिंग बोर्ड स्थापित कराया गया है।
- 4-02-02 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये गये है।
- 5-प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के आस-पास अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं है।


अतः प्रश्नगत पेट्रोल पम्प हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है:-

- 1-प्रश्नगत सी०एन०जी० रिटेल आउटलेट सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप कराया जायेगा।
- 2-प्रश्नगत सी०एन०जी० रिटेल आउटलेट के ऊपर से किसी प्रकार हाई/लो टेशन विद्युत लाईन नहीं गुजारी जायेगी।
- 3-प्रश्नगत सी०एन०जी० रिटेल आउटलेट परिसर में हाउस कीपिंग उच्च कोटि की होगी।
- 4-प्रश्नगत सी०एन०जी० रिटेल आउटलेट पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- 5-प्रश्नगत सी०एन०जी० रिटेल आउटलेट भण्डारण स्थल पर नियुक्त समस्त स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन यंत्रों को चलाने की जानकारी के साथ ही अग्नि सुरक्षा नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।
- 6-सी०एन०जी० रिटेल आउटलेट पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिगारी आग उत्पन्न करते हैं का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय उपलब्ध रखे जायेंगे।
- 7-भण्डारण स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-1646:1982 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानको के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

कृ०प०प०.....

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
10/04/2018



(2)

8-उपरोक्तानुसार स्थापित समस्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा।
अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रश्नगत सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त उपरोक्तानुसार अग्निशमन उपकरणों को स्थापित कराये जाने की शर्त पर प्रश्नगत रिटेल आउटलेट हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या इस शर्त पर निर्गत की जाती है कि प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अग्नि शमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रामाण पत्र प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में निर्गत किया जायेगा।

(वी0के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद
मुरादाबाद

प्रतिलिपि:-अग्निशमन अधिकारी, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Name
Sachin Chandra Kumar
10/04/2018

