

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हाथरस

गव. मा. सी.ए.डी.ओ.-हाथरस/पेट्रो.अनु.0/2020/34

दिनांक-मार्च 19, 2020

सेवार्थ,

जिला पूर्ति अधिकारी
हाथरस।

विषय-

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, (मार्केटिंग डिवीजन) आगरा डिवीजनल ऑफिस, इण्डियन ऑयल भवन, 65/2 संजय प्लेस, आगरा के संलग्न पत्र संख्या-AG/R/NOC दिनांक 30.01.2020 के अनुसार खसरा संख्या -128/7/2, ग्राम बिलार, तहसील सिकन्दराराज, जनपद हाथरस पर एक नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा विषयक आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

आपका पत्रांक 1555/जि०पू०अ०-पेट्रो०अनु०/2020 दिनांक 26.02.2020।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में खसरा संख्या-128/7/2 ग्राम बिलार, तहसील सिकन्दराराज, जनपद हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थल का अग्निसुरक्षा एवं पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 तथा ओ०आई०एस०डी०-225 के मानकों के अनुरूप निरीक्षण एवं परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

1. प्रस्तावित स्थल कानपुर-देहली रोड, सिकन्दराराज से अलीगढ़ रोड पर कै०एम० स्टोन न०-185 से 851.00 मीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुँच सकते हैं।
2. प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की भूमि का क्षेत्रफल-2025.00 वर्गमीटर है।
3. मानचित्र के से-आउट प्लान में 20 कै०एम० क्षमता के 02 अदद हाई स्पीड डीजल (एचएसडी०) भूमिगत टैंक तथा 20 कै०एम० क्षमता का 01 अदद पेट्रोल (एमएस०) भूमिगत टैंक प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित टैंकों के ऊपर 04 मीटर ऊँचाई के अलग-अलग वेन्ट पाइप प्रस्तावित है।
5. पेट्रोलियम/फिलिंग स्टेशन हेतु 12.00 मीटर चौड़ाई के एक-एक प्रवेश एवं निकास मार्ग प्रस्तावित है।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई०एस०-2148-1646 व आई०एस०-6572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में ई०एस०सी०बी०/एम०सी०बी० का प्रयोग किया जाये।
2. प्रत्येक टैंक के लिए अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाए जो आपस में जुड़ी नहीं होना चाहिए एवं ऊँचाई 4 मी० होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 4 मी० में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
3. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 एवं OISD-225 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
4. टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व तारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित होगा।
5. तारी/तेल टैंकर से तेल ड्रेन करते समय उसकी अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक होगा।
6. स्टोरेज के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जाये।
7. डिस्पेंसर युनिटों के पास दो-दो अदद आई०एस० मार्क ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 9 किलोग्राम के रखे जायें समस्त अग्निशमन यन्त्रों की सदैव कियारील दशा में रखने एवं उनका रख-रखाव नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायीत्व प्रबन्धकों का होगा।
8. इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई०एस० मार्क कार्बनडाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4.5 कि०ग्रा० के रखे जायें।
9. डीजल जनरेटर सेट के पास आई०एस० मार्क ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद 6 कि०ग्रा० क्षमता एवं दो अदद 9 लीटर क्षमता के मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई०एस० मार्क के रखे जायें और D.G Sets के स्टैंक Height नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
10. सेल्सकूलम एवं ल्यूकूलम में ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 06 कै०जी० के 01-01 अदद एवं इलेक्ट्रिकल पैनल के पास सी०आर०टू फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 4.5 कै०जी० के 01 अदद रखा जाना अनिवार्य होगा।

कमरा...

चन्द्रमणि राय
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
आगरा संयंत्र वित्त्यालय
संजय प्लेस, आगरा-282002

11. समरसेबिल पम्प को जनरेटर से जोड़ा जाये व पम्प पर टी लगाकर 63 एम0एम0 की मेल कपलिंग/हाइड्रेंट लगाया जाय जिससे अग्निशमन के वाहन आवश्यकता पड़ने पर पानी प्राप्त कर सकें।
12. लाइसेंस एरिया में ज्वशन बाक्स के साथ सभी लाइट फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।
प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
14. इमरजेंसी प्लान OISD-225 के अनुसार होना चाहिए।
15. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD-225 के अनुसार होनी चाहिए।
16. पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।
17. फायर स्टेशन का टेलीफोन/मो0न0 9454418490, 9454418492 और पुलिस कंट्रोल रूम का फोन न0 112 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
18. प्रवेश/निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहन के आने जाने में कोई असुविधा न हो।
19. ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्न सुरक्षा निर्देशों को बोर्ड पर अंकित कर लटकाये—
(अ) तेल भरने से पहले वाहन का इजन बंद कर ले।
(ब) धूम्रपान न करें।
(स) मोबाइल बंद रखें।
20. रिटेल आउटलेट में स्थापित किये गये सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग फीस प्रतिवर्ष राजकीय कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराकर अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।
21. मानचित्र में अंकित NOTS में बिन्दु संख्या 1-24 तक का पूर्णतया पालन किया जाये।

अतः उपरोक्त दायित्व सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं OISD-225 में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने तथा सम्पूर्ण निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कराकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

अतएव उपरोक्त शर्तों के अनुसार इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0, (मार्केटिंग डिवीजन) आगरा के द्वारा खसरा संख्या -128/7/2, ग्राम बिलार, तहसील सिकन्दरगढ़, जनपद हाथरस पर एक नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा विषयक आख्या संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित है।
संलग्नक—मानचित्र।

(ए0क0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हाथरस

चन्द्रमणि राय
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0
आगरा मंडल कार्यालय
संजय प्लेस, आगरा-282002