

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।

पत्रांक:-156 दे०क्षे०/ पे०पा०अ० दे०क्षे०/2022

दिनांक:-07/1/2022

सेवा में,

जिलाधिकारी

जनपद बलरामपुर।

**विषय:-**उतरौला-अयोध्या-प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी०-5, चैनेज 4.200 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-**आपका पत्र संख्या-484/आयुध लिपिक(अना०प्र०प्र०)/2021दिनांक-13.12.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो०नि०वि०, गोण्डा को उनके पत्रांक-146/114कामबी-गो०वृ०/2021-22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा उतरौला-अयोध्या-प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी०-5, चैनेज 4.200 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प उतरौला-अयोध्या-प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी०-5, चैनेज 4.200 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर स्थित ग्राम इमिलिया बनघुसरा, तहसील उतरौला व जनपद बलरामपुर में स्थित गाटा संख्या-325 के आशिक भाग पर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से बांयी ओर 22.86मीटर(75फीट) की दूरी अथवा लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि जो भी अधिक हो तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 से०मी० नीचा करना होगा जिसमें मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 2 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.60 मीटर आर०सी०सी० पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
5. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन०पी०-3 हयूम पाइप/आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
6. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प राज्य मार्ग के आबादी भाग पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है अतः शासनादेश के अनुसार Deceleration & Acceleration lanes का निर्माण कराये जाने हेतु शिथलीकरण किया जा रहा है किन्तु शासनादेश के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग के दोनो ओर मानचित्र के अनुसार 13.00मी० रेडीयस का कर्व दिया जाना आवश्यक है।
7. भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी लो०नि०वि० पर नहीं होगी। भू-स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भू-स्वामित्व होने, संलग्न किराये नामों की दशा में ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा। अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा
8. IN & EXIT हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दें।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू०पी०रोड सा०ले०क०एक्ट-1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का भी पालन करना होगा।

6/5/22

10. मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के समस्त निर्देशों एवं अधि-सी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बलरामपुर द्वारा ब्लू प्रिन्ट/मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों को भी पालन करना अनिवार्य होगा।
11. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो पम्प मालिक द्वारा लो0नि0वि0 को भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
12. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
13. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
14. यह एन0ओ0सी0 प्राविजनल है अन्तिम एन0ओ0सी0 अनुमोदित ड्राइंग एवं लागू प्रतिबन्धों/दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराने के 6 माह के अन्दर आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन तिथि के 30 दिवस के अन्दर प्रदान की जा सकेंगी। एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी।
15. मानचित्र पर अंकित कतिपय प्रतिबन्धों एवं उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम0ओ0एस0टी0 के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99-डी0ओ0-III दिनांक 24.07.2013 तथा "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा विभाग के विरुद्ध कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता।
16. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-17974एम0टी0/सामान्य वर्ग/60 एम0टी0/1999 दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से प्राप्त शासनादेश सं0 1882/23-12-19-1365/17टीसी दिनांक 04 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रख्यापित गाईड लाईस "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित प्रतिबन्धों अनुसार 10 साल के पश्चात पुनः निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रूपया दस हजार मात्र) जमा करने एवं शर्तों का अनुपालन करने पर लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री पुनीत वर्मा पुत्र श्री शिवाकान्त वर्मा, निवासी ग्राम इमिलिया बनघुसरा तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर पर बाध्यकारी होगा।
17. विभागीय भूमि में अस्थाई/स्थायी किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं उक्त निर्माण कार्य आबादी क्षेत्र में होना है।
18. नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर द्वारा लाइसेन्स एवं प्रोसेसिंग फीस का बैंक ड्राफ्ट खण्ड में जमा करा लिया गया है।
19. "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" के ऐपेन्डिक्स-III में वर्णित लाइसेन्स डीड रू0 100/- (आयल कम्पनी/पेट्रोल पम्प मालिक एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित) क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर ली गयी है।  
उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ऑयल कम्पनी का होगा।

संलग्नक:- मानचित्र मूल में।

(अम्बिका सिंह)

मुख्य अभियन्ता,

देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र  
लो0नि0वि0, गोण्डा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक-146/114कामबी-गो0वृ0/2021-22 दिनांक 07.01.2022 के सन्दर्भ में।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर।

6/5/22  
अजय सी0 रूगे / Ajay C Ruge  
Territory Manager (Retail) Gonda  
Bharat Petroleum Corporation Limited

मुख्य अभियन्ता,  
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र  
लो0नि0वि0, गोण्डा।

