



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर
108/11 आवास विकास कालोनी, बिजनौर -246701

सन्दर्भ सं० : 15/10/अमरोहा

दिनांक : 11-11-2016

सेवा में,
अपर जिलाधिकारी
अमरोहा।

विषय-रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु जांच आख्या विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक-568/आबकारी सहायक/2016 दिनांक-10.03.2016 जोकि इस कार्यालय में दिनांक-15.03.2016 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जांच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार मेसर्स एस्सार ऑयल लि०, नोएडा को खसरा नं० 79, ग्राम-निजामपुर शर्की, तहसील हसनपुर, जनपद-अमरोहा में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) के 1×20 के०एल० (एम०एस०) तथा 1×30 के०एल० (एच०एरा०डी०) टैंको के भण्डारण हेतु 02 नं० टैंको की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के पूर्व दिशा में हसनपुर-सम्भल रोड, पश्चिम दिशा में श्री भूरे का खेत, उत्तर दिशा में श्री इकबाल का खेत तथा दक्षिण दिशा में श्री सुरेश का खाली खेत स्थित है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त क्षमता के अन्दरग्राउण्ड टैंकों की स्थापना निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की जाती है :-

- 1- इकाई द्वारा पेट्रोलियम टैंको का भण्डारण प्रस्तावित स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से यथाराश्व दूरस्थ तथा अग्निशमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।
- 2- पेट्रोल पम्प द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये।
- 3- प्रस्तावित 10 के०वी०ए का डी०जी सेट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना रां०-जी.एस.आर 371 (ई) दिनांक-17.05.02 व जी.एस.आर 448 (ई) दिनांक-12.07.04 के अनुसार एकाउस्टिक इन्क्लोजर तथा एग्जास्ट मफलर सहित स्थापित किया जाए।
- 4- इकाई पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षा में अग्निशमन के समस्त वांछित उपाय कराना सुनिश्चित करेगा।
- 5- आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आन साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन संबंधित विभाग से कराकर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,

(ए०के०तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी