



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
मण्डल रेल प्रबन्धक(विद्युत)
वाराणसी

सं०- वि/30/वारा/ ट्रैक क्र०/474 /5101

दिनांक- 10/06/2020

जेनरल मैनेजर.ओबरा-सी भादाऊ ट्रांसमिशन लिमिटेड

हाउस नं.-116, ग्रीन पार्क कॉलोनी, बिलासपुर रोड

बरेली (ऊ.प्र.) 243006.

विषय - बहेरवा हाल्ट -निगतपुर रेलवे स्टेशन के मध्य टेलीफोन पोल सं० 230/1 एवं 230/4 के बीच 400 के वी, लाईन की ओवरहेड ट्रैक क्रॉसिंग के सम्बन्ध में ।

संदर्भ - आपका पत्रांक - 67 दिनांक - 20/05/2020

आपके सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित विद्युत क्रॉसिंग के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित ट्रैक क्रॉसिंग की विद्युत लाईन पार करने से सम्बन्धित नियम एवं अनुबन्ध के क्लाज-11 में उल्लेखित नियम एवं अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार उपरोक्त क्रॉसिंग कार्य को करने हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति दी जाती है ।

1. विषयगत ट्रैक क्रॉसिंग का निर्माण कार्य 11.06.2020 से 10.07.2020 के मध्य सी.से.ई./पी.वे./माधोसिंह, सी.से.ई./टेली/वाराणसी, सी.से.ई./सिग्नल/वाराणसी, सी.से.ई./विद्युत/पावर/मंडुआडीह, सी.से.ई./टी.आर.डी./ माधोसिंह के संयुक्त सहमति से निर्धारित तिथि को अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार सभी सी.से.ई. की उपस्थिति में पूर्ण करना है ।
2. ट्रैक क्रॉसिंग कार्य पूर्ण होने की संयुक्त हस्ताक्षरित रिपोर्ट तथा As erected drawing के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करे ।
3. विद्युत ट्रैक क्रॉसिंग कार्य के समापन होने के उपरान्त लाइन उर्जित करने से पूर्व ई.आई.जी.स्वीकृति लेना आवश्यक होगा ।
4. कार्य पूर्ण होने के एक महीने के अन्दर EIG सेफ्टी सर्टिफिकेशन हेतु, ट्रैक क्रॉसिंग से सम्बन्धित समस्त टेस्ट रिपोर्ट तथा मापित पैरामीटर के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन इस कार्यालय के माध्यम से रेलवे के विद्युत महानिरीक्षक/ PCEE-NER गोरखपुर को आवेदन प्रस्तुत करे ।
5. भविष्य में रेलवे की आवश्यकता के मद्देनजर यदि ट्रैक क्रॉसिंग में किसी तरह का परिवर्तन आवश्यक होगा तो वह आवेदक संस्था के स्वयं के खर्च पर करना होगा और इस सम्बन्ध में रेलवे का निर्णय मान्य होगा ।

संलग्नक- एक ड्राइंग की प्रति ।

(मण्डल विद्युत इंजीनियर /सामान्य)
कृते वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजी०/सामान्य
वाराणसी

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य विद्युत इंजीनियर/गोरखपुर को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।

2. वरिष्ठ मण्डल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजी/वाराणसी. 3. व. मण्डल इंजी०/11/वाराणसी. 4. वमंविई/टीआरडी/वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही एवं सभी सम्बन्धित सुपरवाइजरों को निर्धारित अवधि में ट्रैक क्रॉसिंग कार्य पूर्ण करवाने के लिये निर्देशित करने हेतु ।
4. सहायक मण्डल इंजीनियर/ लाइन/ वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. सी.से.ई./विद्युत/ पावर/मंडुआडीह को कार्य का समापन अपनी उपस्थिति में कराये तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इनरजाईज करने हेतु इस कार्यालय को सूचित करे ।
6. सी.से.ई./टेली/ वाराणसी. 7. सी.से.ई./सिग्नल/ वाराणसी. 8. सी.से.ई./पी.वे./ माधोसिंह, सी.से.ई./टी.आर.डी./ माधोसिंह को कार्य का समापन अपनी उपस्थिति में कराये ।



(मण्डल विद्युत इंजीनियर /सामान्य)
कृते वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजी०/सामान्य
वाराणसी