

प्रेषक:

दमकल केंद्र अधिकारी
हिसार।

सेवा में

जिलाधीश महोदय,
हिसार।

क्रमांक: FBH 196

दिनांक: 20-3-2019

विषय:-

Application for No Objection Certificate for establishment of Retail Outlet (Petrol Pump) at Village Mirchpur on SH-10 Teh. Kheri Jalab District Hisar, Haryana.

श्रीमान जी,

आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 458-69/PL दिनांक 17-03-2019 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय पर, अधो हस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29.03.2019 को गांव मिर्चपुर तहसील खेड़ी जालब जिला हिसार में जहां पेट्रोल पम्प लगाया जाना है। प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त प्रस्तावित स्थल व मानचित्र का अवलोकन करने के बाद पता चला की इस स्थल का कुल रकबा 1225 स्क्वियर मीटर है और इस स्थल के तीन और कृषि भूमि है तथा एक साईड ज्योति पब्लिक स्कूल है जो लगभग 170 मीटर दूर है। इस स्थल पर दमकल केंद्र की गाड़ी आसानी से आ-जा सकती है। यहां पर पेट्रोल पम्प लगाये जाने में इस कार्यालय को कोई आपत्ती नहीं है। परन्तु आग से बचाव के लिए निम्नलिखित अग्नि शमन यन्त्र लगाये जाने अति आवश्यक है:-

1. ABC Type के Fire Extinguisher 9Kg. क्षमता के प्रत्येक मशीन पर = 1 No.
2. ABC Type के Fire Extinguisher 9Kg. क्षमता के प्रत्येक स्टोरेज टैंक पर = 2 No.
3. AFFF के Fire Extinguisher 45/50Lts. क्षमता के ट्राली टाईप = 1 No.
4. Co₂ के Fire Extinguisher 4.5Lts. क्षमता के जनरेटर रूम व इलैक्ट्रिक पैनल पर एक-एक लगाया जावे।
5. Sand Bucket लाल रंग करवाकर जिस पर "आग" लिखा
हो को रेत भरवाकर स्टैंड पर लटका कर रखनी होगी। = 12 No.
6. "धूम्रपान वर्जित है" का बोर्ड लगा हो।

नोट:-1. उपरोक्त सभी अग्नि शमन यन्त्र भारतीय मानक स्तर के ही खरीद करके लगाए जाएं।

2. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के मुख्य भाग पर दमकल केंद्र, पुलिस व एम्बुलेंस आदि एमरजेंसी विभागों के दुरभाष न0 ऐसे स्थान पर लिखे हुए होने चाहिए जहां पर हर व्यक्ति की नजर पड़े।
3. पेट्रोल पम्प पर लगाए गए कर्मचारीयों व अधिकारीयों को अग्निशमन यन्त्रों की पूरी जानकारी होनी चाहिए व चलाने की विधि का ज्ञान होना चाहिए।
4. कोई भी अग्नि शमन यन्त्र खाली होता है तो या एक वर्ष बाद उसको रिफिल करवाया जाए और रिफिलिंग की तिथि उस पर अंकित की जाए ताकी एक्सपायरी तिथि का पता चल सके।
5. निरीक्षण के दौरान कोई भी अग्निशमन यन्त्र कम पाये जाते है तो इस कार्यालय को लाईसेंस रद्द करवाने की सिफारिश करने का अधिकार होगा। यह सिफारिश केवल एक साल के लिए मान्य होगी।

संलग्न मानचित्र।

20/3/2019
Fire Station Officer
HISAR