

पत्रांक: प-८/सीएफओ-आरपीआर-पेट्रोल पम्प-रामपुर

सेवा में

जिलाधिकारी

रामपुर।

विषय: ग्राम-नरायन नगला तहसील बिलासपुर जिला रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-२३८ पर इण्डियन प्रीमियल कार्पोरेशन लिमिटेड के किसान सेवा केंद्र रिटेल आउटलेट विकसित किये जाने हेतु अनुरोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक: २४०/जे०ए०-२ तद दिनांक १०.०३.२०१७ एवं शासनादेश संख्या: २४६४/उ-३० ८-२००५

दिनांक: ०९, दिसम्बर २००५।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक/सम्बन्धित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का अयोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपलब्ध कराये गये मानचित्रों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

१-प्रश्नगत स्थल के सामने रोड की चौड़ाई मानक के अनुसार है।

२-प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेशन लाइन नहीं गुजर रही है।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट १९३४ तथा एस्क स्तर के अनुसार अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्धी प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे जो निम्नवत है:-

१-४५ लीटर क्षमता की ०२ अदद मैकेनिकल फोम ड्राली।

२-१०बी०सी१० टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता १० किग्रा के ०४ अदद स्थापित कराये जायें।

३-नो स्मोकिंग बोर्ड एवं आपात कालीन टेलीफोन नम्बरों की सूची स्थापित करायी जायें।

४-०५-०५ अदद स्टेण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये जायें।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के निर्माण कार्य के लिए आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है।

१-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट-१९३४ एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम स्तर विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं सतसमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप।

२-प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की हाई/लो टेन्शन विद्युत लाइन नहीं गुजारी जायेगी।

३-प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नहीं किया जायेगा।

४-प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापित कराने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड अग्निशमन केंद्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेंगे।

५-डीजल भण्डारण हेतु पेट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर चिंगारी इत्यादि उत्पन्न करने वाले पदार्थों का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किए जायेंगे।

६-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस-१६४६-१९८२ व आई०एस०-२१४८ तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

७-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प निर्मित किए जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं की स्थापना किए जाने के उपरान्त प्रस्तावित पेट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम आख्या प्राप्त करानी होगी।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० बरेली के प्रस्तावित किसान सेवा केंद्र रिटेल आउटलेट विकसित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या निर्गत की जाती है, अनुयायी की स्थिति में निर्गत की जा रही है आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रामपुर।