

कार्यालय कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, खण्ड, मेड़ता-सिटी

क्रमांक : अजमे/११/ २७२

दिनांक : २६.५.११

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
नागौर ।

विषय : ग्राम भैरुन्दा में इण्डियन आयल कम्पनी, जोधपुर
को पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण
पत्र जारी करने हेतु ।

प्रसंग : आपका पत्रांक २१०३-५ दि० २३.४.११.

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम भैरुन्दा में
इण्डियन आयल कम्पनी, जोधपुर को पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में तत्वात्मक स्थिति यह है कि :-
उक्त पार्सल अजमेर-बाढी घाटी-भैरुन्दा सड़क के कि.मी. ३८ में
सड़क के मध्य बिन्दु से ५० फिट की दूरी के बाद स्थित है । प्रस्तावित
भूखण्ड सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है इस पर से होकर उच्च दाब की
विद्युत लाईन भी नहीं गुजर रही है ।

राज्य राज मार्ग हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से ५० फिट
से १०० फिट की दूरी आवश्यक है तथा औसतन ७५ फिट की दूरी
चाहिये । अतः सड़क के मध्य बिन्दु से ७५ फिट की दूरी तक किसी
प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किये जाने की शर्त पर इस कार्यालय को
कोई आपत्ति नहीं है ।

भवदीय,
कार्यपालक इंजीनियर,
लोक निर्माण विभाग, खण्ड,
मेड़ता-सिटी ।

संजीव गोयल / Sanjeev Gool

उप प्रबन्धक / Dy. Manager

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED (M.D.)

अजमेर मण्डल कार्यालय / Ajmer Divisional Office

प्लॉट-८३, शास्त्री नगर, अजमेर- ३०५००१

Plot-83, Shastri Nagar, AJMER - 305001