

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली।

पत्रांक: 247(6)पेट्रो/सीएफओ/बरेली-2020/737

दिनांक: दिसम्बर, 11 2020

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्र०)
बरेली।

विषय: मैसर्स: इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा खसरा-805 ग्राम बाकरगंज तहसील फरीदपुर जिला बरेली में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प रिटेल/आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापित करने हेतु अग्निशमन व्यवस्था का प्रोजेक्शनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 247(6) पेट्रो/सहा/शिविर सहा-2020-21

दिनांक: 23 नवम्बर, 2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक के अनुक्रम में अग्निसुरक्षा एवं पेट्रोलियम एक्ट-1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 तथा ओआईएसडी-225 के मानकों के अनुरूप, प्रश्नगत मैसर्स: इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा खसरा-805 ग्राम-बाकरगंज तहसील फरीदपुर जिला बरेली में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परसाखेडा बरेली द्वारा दिनांक: 10-12-2020 को किया गया, तथा मानचित्र संख्या: 02-IOC-NH30-2020-L DATED - FEB 2020 का अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानकों के अनुरूप परिशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

अ- स्थलीय निरीक्षण की वस्तुस्थिति:-

- 1-प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल मानचित्र के अनुसार-1575:00 वर्गमीटर है।
- 2-उक्त स्थल- 30:00 मीटर चौड़े शाहजहाँपुर से बरेली जनपद बरेली मार्ग पर प्रस्तावित है।
- 3-प्रस्तावित स्थल के अग्र भाग में सड़क, प्रष्ट भाग में खुला, तथा दोनों पार्श्व भाग में खुला स्थान है।
- 4-परिसर में प्रवेश/निकास हेतु 11:50 मीटर चौड़ाई के दो अलग-अलग गेट प्रस्तावित है।
- 5-निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई लो/हाईटेंशन लाइन गुजरी नहीं पाई गयी।
- 6-प्रस्तावित स्थल के आस-पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, दुकान चिमनी, भट्ठा निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया है।
- 7-प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्कूल/विद्यालय/अस्पताल निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया है।
- 8-सम्बन्धित ईकाई एनबीसी-2016 की श्रेणी-जी 3 हाई हैजार्ड के अन्तर्गत आता है।
- 9-उक्त स्थल पर-20 के०एल० क्षमता का भूमिगत पेट्रोल टैंक 01 अदद तथा-20 के०एल० क्षमता का भूमिगत डीजल टैंक 02 अदद तथा 03 अदद डीजल/पेट्रोल के डिस्पेंसर प्रस्तावित है।

ब-प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा तथा जीव रक्षा प्रणाली व्यवस्था:-

मानचित्र संख्या: 02-IOC-NH30-2020-L DATED -FEB 2020 में दर्शायी गये नोट्स के 17 बिन्दुओं का अनुपालन करने के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं का भी अनुपालन करना सुनिश्चित करें:-

1. कैनापी का निर्माण अस्थायी संरचना के रूप में अनुमन्य होगा। जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 06मीटर से कम न हो।
2. न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मीटर से कम न हो।
3. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आईएसओ-2148-1646 के मानकों के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एमसीबी/ई०एल०सीबी का प्रयोग किया जाये।
4. प्रत्येक टैंक के लिए अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए एवं उचाई 04 मीटर होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 04मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
5. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।

कुमार विभाष
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
बरेली मंडल कार्यालय
35-ए, सिविल लाईन्स, कमला नेहरू मार्ग,
बरेली-243001 (उ०प्र०)

Scanned by CamScanner

6. टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।
7. प्यासी से टैंक में तेल भरते समय Proper Earthing होना अति आवश्यक है।
8. स्टेशन टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अद्द में स्टैण्ड रखी जायें।
9. प्रत्येक डिस्पेंसर के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 01 अद्द क्षमता 09 लीटर एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 01 अद्द क्षमता 09 किलोग्राम के रखे जाने चाहिए। समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव क्रियाशील दशा में होने चाहिए एवं उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।
10. अग्निशमन ग्राउण्ड दोना टैंको के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 अद्द क्षमता 09 लीटर एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 04 अद्द क्षमता 09 किलोग्राम तथा 75 किलोग्राम क्षमता की डी0सी0पी0 ड्राली एवं 50 लीटर क्षमता फोम की ड्राली फोम मैकेगा ड्राइ तथा डीज पाईप के साथ होनी चाहिए।
11. इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर 01 अद्द क्षमता 4.5 कि०ग्रा० के रखे जाये।
12. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर 02 अद्द क्षमता 4.5 कि०ग्रा० के रखे जाये और डीजल जनरेटर के एकजास्टपाइप की जैचर्ड नियमानुसार होनी चाहिए जो टैंक के वेन्ट से उचित दूरी पर होनी चाहिए तथा इसमें डी0जी0एम0एस0 प्रमाणित स्पार्क अरेस्टर लगा होना चाहिए।
13. पेट्रोल पम्प पर लाईटनिंग अरेस्टर लगा होना चाहिए तथा लाईटनिंग अरेस्टर का अर्थिंग पिट अलग से बनाया जाना चाहिए।
14. लाइसेन्स एरिया में ज्वलन वाक्स के साथ सभी लाइट फ्लेम प्रूफ होना चाहिए जोकि आई0एस0-2148 के मानका के अनुरूप होगी।
15. प्रत्येक डिस्पेंसर पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
16. इमरजेंसी प्लान ओ0आई0एस0डी0 225 के अनुसार होना चाहिए।
17. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ओ0आई0एस0डी0 225 के अनुसार होनी चाहिए तथा इन ट्रेनिंग कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति प्रत्येक वर्ष तथा प्रत्येक नये कर्मचारी के नौकरी पर रखे जाने से पूर्व आवश्यक रूप से की जानी चाहिए।
18. अपरेंटिंग प्रोसीजर तथा आपातकाल में बरती जाने वाली सावधानियों एवं अग्निशमक यंत्रों को चलाने की विधियाँ आदि के बोर्ड उपयुक्त जगह पर लगे होने चाहिए।
19. आपातकाल में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य का पूर्ण विवरण बोर्ड पर अंकित होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को आपातकाल में उसकी जिम्मेदारिया तथा किये जाने वाले कार्य का ज्ञान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
20. कंबिब्लस ग्लेन्डिंग के साथ होना चाहिए।
21. इलेक्ट्रिकल रूम में हवा के प्रवाह की व्यवस्था होना चाहिए।
22. पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध तथा मोबाइल फोन वर्जित का बार्ड लगा होना चाहिए।
23. फायर स्टेशन का टेलीफोन नं०- 101, 9454418503 और जिला कंट्रोल रूम का फोन नं०-120 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
24. ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्नांकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकाये-
 (अ)- तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बन्द कर ले।
 (ब)- धूम्रपान न करें।
 (स)- मोबाइल फोन बंद रखें।


कुमार विभाष
 वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
 बरेली मंडल कार्यालय
 35-ए, सिविल लाईन्स, कमला नेहरू मार्ग,
 बरेली-243001 (उ०प्र०)

निम्नांकित का बोर्ड डिस्पेन्सर के पास लगायें।

क्या करें	क्या न करें
1- मोबाइल फोन बंद रखें।	1- वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करें, जब तक वाहन के टैंक से नोजुल अलग न हो जाये।
2- तेल भरते समय वाहन का इंजन बंद रखें।	2- धूम्रपान न करें।
3- सुनिश्चित कर लें कि डिस्पेन्सर के पास अग्निशमन यंत्र रखे हुए है।	3- खुली आग का प्रयोग न करें।
4- तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबायें।	4- लारी से तेल टैंक में तेल भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट, 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं ओ0आईएस0डी0 में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाने के साथ तथा प्रस्तुत मानचित्र के नोट में निहित 17 बिन्दुओं पर निर्देशित व्यवस्थाओं को स्थापित/पालन कराने की शर्त के साथ, प्रश्नगत पेट्रोल पम्प को अग्निशमन विभाग का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

प्रश्नगत स्थल स्वामी को निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त, पम्प का व्यवसायिक उपयोग करने से पहले स्थल का पुनः निरीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बरेली।

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1- मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खसरा न0-805 ग्राम बाकरगंज तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प रिटेल/आउटलेट को स्थापित करने हेतु उपरोक्त निर्देशों के अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बरेली।

कुमार विभाष
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
बरेली मंडल कार्यालय
35-ए, सिविल लाईन्स, कमला नेहरू मार्ग,
बरेली-243001 (उ0प्र0)