
	PGVCL PASCHIM GUJARAT VIJ COMPANY LIMITED MALIA HATINA O&M S/DN, MAIN ROAD MALIA City: MALIA State: Gujarat Phone No. 02870 222627 Web Site: www.pgvcl.com Fax No. E-mail: sdo.maliya@gebmail.com	

MAL/TECH/FOR/1713.

DT. 14/7/2020

પ્રતિ,

નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી,

જુનાગઢ વન વિભાગ,

સરદાર બાગ,

જુનાગઢ.

વિષય :- ઇલેક્ટ્રીફિકેશન ઓફ ન્યુ ૧૧ કે. વી. ઓવરહેડ ઇલેક્ટ્રીક લાઇન પાસીંગ થ્રુ કાલિંભડા વિલેજ અંડર માળીયા.

સંદર્ભ:- જમન/ટે.૧૪/બ/૨૧૭૪/૨૦૨૦-૨૧ તા.૦૩/૦૭/૨૦૨૦.

માં. સાહેબ,

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે માળીયા તાલુકા હેઠળ આવતા કાલિંભડા ગામ ના ખાતેદાર ખેડૂત શ્રી વરસિંગભાઈ પૂંજાભાઈ માકડિયા ના વિધ્યુત જોડાણ આપવા માટેની દરખાસ્ત માં આપ સાહેબ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલ ક્ષતિ નું વર્ગીકરણ નીચે મુજબ રજૂ કરું છું.


૧. સદર હું દરખાસ્ત ના અનેક્ષર-૭ માં નોન ફોરેસ્ટ લેન્ડ ૦.૦૦ હે. બતાવવામાં આવેલ છે. જ્યારે અનેક્ષર-૮ માં ૩૫૦ મી. નોન ફોરેસ્ટ લેન્ડ દર્શાવેલ છે. જે ટાઇપિંગ ભૂલ ના લીધે થયેલ છે. હકીકત માં સદર દરખાસ્ત માં નોન ફોરેસ્ટ લેન્ડ સામેલ થયેલ નથી એટલે કે નોન ફોરેસ્ટ લેન્ડ ૦.૦૦ હે. છે.

૨. સદર હું દરખાસ્ત માં ગ્રાહક શ્રી વરસિંગભાઈ પૂંજાભાઈ માકડિયા ને સોલર સિસ્ટમ માટે સમજ કરેલ છે પરંતુ તેઓ સહમત થયેલ નથી. વધુ માં અંડર ગ્રાઉન્ડ કેબલ થી ઇલેક્ટ્રીસિટી વિકલ્પ ટેક્નિકલી યોગ્ય ન હોય એટલે કે અંડર ગ્રાઉન્ડ કેબલમાં ખેતી વિષયક મોટર નો લોડ વધ-ઘટ થતો હોય આંશિક રીતે લાઇન ફોલ્ટ માં રહેતી હોવાથી ફોલ્ટ શોધવા માં વધુ સમય જાય છે અને ગ્રાહક ને વિશ્વશાનિય પાવર મળતો નથી.

વધુ માં સદર હું દરખાસ્ત માં અલ્ટરનેટિવ રુટ નું અંતર ૫૧૦ મિટર થાય છે. સદર અલ્ટરનેટિવ રુટ માં ફોરેસ્ટ ની જમીન વધુ રોકતી હોય તેમજ વૃક્ષો તેમજ ઘાસ ને વધુ નુકશાન થતું હોય યોગ્ય વિકલ્પ નથી.

૩. સદર હું દરખાસ્ત ના અનેક્ષર-૩૫ માં અલ્ટરનેટિવ રુટ બતાવેલ છે.

આમ, સદર દરખાસ્ત માં આપ સાહેબ શ્રી દ્વારા દર્શાવેલ ક્ષતિ પૂર્ણ કરી ને આ સાથે પાંચ નકલ માં સુપરત કરેલ છે.


 કમ્પ્યુટી એજનિયર
 પી. જી. વી. સી. યેલ.

માળીયા સ/ડી.