

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बाराबंकी

पत्रांक- 1774 / 1(सं) / 2016

दिनांक 04-08-2016

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
इलेक्ट्रीशियटी ट्रान्समिशन डिवीजन-3,
लखनऊ

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग 28 सी से बुढ़वल रेलवे स्टेशन सम्पर्क मार्ग के समानान्तर
भूमिगत 132 के0वी0 केबिल बिछाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ : आपका पत्रांक-1437 / वि0पा0ख0तृ0(ल0) / रामसनेहीघाट-बुढ़वल लाइन दिनांक
1.08.2016

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ के क्रम में अवगत कराना है कि एन0एच0-28 सी से बुढ़वल
स्टेशन सम्पर्क मार्ग के समानान्तर भूमिगत 132 के0वी0 केबिल बिछाने हेतु अनापत्ति
निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है :-

1. खुदाई के समय यातायात की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की जाये ताकि कोई
दुर्घटना न होवे।
2. खुदाई की ट्रेन्च लेपित सतह से कम से कम 2.00 मी0 दूर रखी जाये।
3. केबिल बिछाने के तुरन्त बाद ट्रेन्च को पुनः यथावत स्थिति समतल कर दिया
जाये।
4. मार्ग के दोनों तरफ खुदाई न करके एक तरफ खुदाई की जाये।

(एन0के0 यादव)
अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
बाराबंकी

पत्रांक-

/

/ 2016

दिनांक

-08-2016

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-द्वितीय/श्री एम0पी0 राव अवर अभियन्ता, निर्माण
खण्ड-1, लो0नि0वि0, बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
बाराबंकी