

श्रीमान अग्नि जिलाधिकारी

बाँदा

ग्राम पल्हरी थाना कांतवाली नगर जिला बाँदा के खसरा/गाटा 708 पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा दृष्टि से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बंध

शुभ्या उपर्युक्त विषयक ग्राम ग्राम पल्हरी थाना कांतवाली नगर जिला बाँदा के खसरा/गाटा 708 पर प्रस्तावित न ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट का अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से दिनांक 27-05-2020 को गन्तव्य द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षणोपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

स्थलीय निरीक्षण की वस्तुस्थिति :-

1. प्रस्तावित स्थल मानचित्र के अनुसार 900 वर्गमी० है।
2. उक्त स्थल ग्राम पल्हरी बाँदा से बंदरू रोड पर स्थित है, जहाँ पर अग्निशमन के वाहन आसानी से आवागमन कर सकें। अग्निशमन का कार्य सुगमता पूर्वक कर सकते हैं।
3. परिसर के चारों तरफ 0.25 मी० थिकनेस व 1.20 मी० ऊँची ब्रिकवाल प्रस्तावित है।
4. वर्तमान स्थल में प्रस्तावित स्थल के आस पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण, बिम्बी, गट्टा निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र/हलफनामा के अनुसार:-

1. वर्तमान में प्रस्तावित इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट स्थल (खसरा संख्या-708) पर बिजली के तार स्थल के सामने नीचे की तरफ होना पाया गया है उपरोक्त के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा हलफनामा/शपथपत्र प्रस्तुत किया गया कि उक्त रिटेल आउटलेट का निर्माण होने के पश्चात् व उपभोग के पूर्व स्थल से बिजली के तारों को दूर/ऊँचा करा लिया जाएगा। जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
2. वर्तमान में प्रस्तावित खसरा/गाटा 708 ग्राम पल्हरी थाना कांतवाली नगर जिला बाँदा के आस-पास कोई भी स्कूल/अस्पताल/फर्निश व्यवसाय/कार्य होना नहीं पाया गया यदि भविष्य में खसरा/गाटा 708 ग्राम पल्हरी थाना कांतवाली नगर जिला बाँदा के आस-पास किसी भी प्रकार का शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल/फर्निश व्यवसाय/कार्य पाया जाता है जिससे रिहायशी/व्यवसायिक क्षेत्र के प्रति गंभीर प्रभाव होना प्रतीत होता है तो ग्राम पल्हरी थाना कांतवाली नगर जिला बाँदा के खसरा/गाटा 708 पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का स्थल परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/स्वामी की होगी।

- प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था :-

1. प्रस्तावित स्थल पर सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई०एस०-2148-1686 एवं आई०एस०-5572 के मानकों के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम०सी०बी०/ई०एल०सी०बी० का प्राविधान किया जाये।
2. प्रत्येक टैंक के लिये अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुड़े नहीं होने चाहिये एवं ऊँचाई 04 मी० होनी चाहिये तथा उसके चारों ओर 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये।
3. वेन्ट पाइप फ्लेमलियम नियम-2002 एवं ओ०आई०एस०डी०-225 के मानकों के अनुरूप होना चाहिये।
4. टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व लॉरी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।
5. टैंक लॉरी से तेल ड्रेन करते समय अर्थिंग होना अति आवश्यक है।
6. स्टारज के पास फायर बकट गालू से भरी हुई स्टैण्ड पर 12 अदद रखी जाये।
7. प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट के पास 02 अदद आई०एस०आई० मार्क ए०बी०सी०फायर एक्वाटिग्यूशर क्षमता 9ली० के रखे जाये तथा समस्त अग्निसुरक्षा यन्त्र कार्याशील होने चाहिये एवं उनका रख-रखाव नियमानुसार किया जाये।

एस०एम० त्रिपाठी / S.M. Tripathi
प्रबन्धक (खुदरा बिक्री)
Manager (Retail Sales)
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (वि.)
27/5/20
आवधिकारिक कार्यालय
आवधिकारिक कार्यालय

- 8 अण्डरग्राउण्ड टैंक के पास आई0एस10 फोम टाइप एक्सरिग्यूशर 02 अदद क्षमता 9 ली0 एवं 75 किग्रा0 डी0सी0पी0 ट्राती 02 अदद एवं 50 ली0 क्षमता की फोम ट्राती, एवं सी0ओ0डू0 ट्राती 02 अदद क्षमता 22.5 कि0ग्रा0, 02 अदद फोम मेकिंग ग्रान्च होज पाइप के साथ होनी चाहिए।
- 9 इलेक्ट्रिक उपकरणों के पास आई0एस10 मार्क सी0ओ0डू0 फायर एक्सरिग्यूशर 02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा रखे जाये।
- 10 डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस10 मार्क सी0ओ0डू0 फायर एक्सरिग्यूशर 02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा रखे जाये और डी0जी0 सेट के एक्जार्स्ट पाइप की उँचाई नियमानुसार होना चाहिए जो टैंक के वेन्ट से उचित दूरी पर हो तथा इसमें डी0जी0एम0एस10 प्रमाणित स्पाक अरेरेटर लगा होना चाहिए।
- 11 समरसोगुल पम्प को जनरेटर से जोडा जाये व पम्प पर टी लगाकर लैडिंग वाल्व / हाइड्रेण्ट लगाये जाये जिससे अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक पानी प्राप्त कर सके।
- 12 लाइसेन्स एरिया में जनसेट गागरा के पास राभी लाइटे फ्लेमप्रूफ होनी चाहिये।
- 13 प्रपेक्ष डिस्पेन्सर यूनिट पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिये।
- 14 इमरजेन्सी प्लान को ओ0आई0एस0डी0-225 के अनुसार होना चाहिये।
- 15 पेट्रोल पम्प पर कार्यरत राभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग अं0आई0एस0डी0-225 के अनुसार होनी चाहिये।
- 16 पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगने चाहिये।
- 17 जनपट के अग्निशमन केंद्रों के टेलीफोन नम्बर / सी0यू0जी0 नम्बर बोर्ड पर अंकित होने चाहिये।
- 18 प्रवेश / निकास द्वारा प्रकाशित होने चाहिये जिससे रात्रि के समय वाहनों के आवागमन में कोई अक्षुब्धता न हो।
- 19 रिटेल आउटलेट पर बाउण्ड्री वाल का निर्माण अग्निप्रतिरोधक मैटेरियल से कराया जायेगा जिसकी ऊँचाई 06 फिट से कम नहीं होगी।
- 20 गाहकों की जागरूकता के लिये निम्न को बोर्ड पर अंकित करें:-

अ- तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बन्द कर लें।

ग- धूम्रपान न करें।

स- मोबाइल स्विच ऑफ कर ले।

निम्नांकित का बोर्ड डिस्पेन्सर के पास लगायें।

करना	न करना
1 मो.इल फोन बंद रखे।	1 वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करें, जब तक वाहन के टैंक से नोजुल अलग न हो जाये।
2 तेल भरते समय वाहन का इंजन बंद रखे।	2 धूम्रपान न करें।
3 सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेन्सर के पास अग्निशमन यंत्र रखे हुए हैं।	3 खुली आग का प्रयोग न करें।
4 तेल रियाय / आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टॉप बटन दवायें।	4 लरी से टैंक में तेल भरते समय वाहनो में तेल न भरे।

उपरोक्त द्वाचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं ओ0आई0एस0डी0 में उल्लिखित नियमों को कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है कि शर्त पर ग्राम पल्हरी थाना कोतवाली नगर जिला गंदा के खसरा/गाटा 708 पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित (रिटेल आउटलेट) का अग्निशमन प्रांविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की सत्तुति की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि रिटेल आउटलेट निर्माण के पश्चात एवं प्रयोग करने से पूर्व गणित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का सत्यापन कराकर अग्निशमन विभाग से पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।


(अनंद सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बोंदा

एस०एम० त्रिपाठी / S.M. Tripathi
अध्यक्ष (खुदरा बिक्री)
M. (Retail Sales)
इंडियन ऑयल लिमिटेड (नि.प.)
Indian Oil Corporation Limited (M.L.)
एलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय
Allahabad Divisional Office