

कार्यालय अधिशासी अभियंता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हाथरस।

पत्रांक  
सेवा में,

841 / 4B

दिनांक 26/2/15

जिलापूर्ति अधिकारी,  
हाथरस।

विषय:- एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए-5 सेक्टर नोयडा, बाबत मथुरा सादाबाद मार्ग कि०मी० 45(चै० 250.00मी०)  
में रिटेल आउटलेट की स्थापना के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक - 582/जि०पू०अ०-एन०ओ०सी०/2014 दिनांक 19.12.2014 एवं मुख्य अभियन्ता का पत्रांक-  
2472/116सी-आ०क्षे०/14 दिनांक 20.02.2015 तथा अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो०नि०वि०, अलीगढ़ का पत्रांक  
819/8सी(ग) - अ०वृ०/15 दिनांक 21.02.15

मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, लो०नि०वि०, आगरा के निर्देश पर अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करने की  
संस्तुति की जाती है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर०डब्लू०/एन०एच०  
33023/19/99 डी०ओ-III दि० 31.08.2000 एवं आर०डब्लू०/एन०एच० - 33023/19/99-डी०ओ-III दि० 25.09.  
03/17.10.2003 में दी गयी निम्न गाइड लाईन एवं शर्तों का अपने स्तर से अनुपालन कराने की कृपा करे।

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई०आर०सी० कोड सं० 12-1983 के अनुसार ही किया जायेगा।
  2. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग पर 1.00मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग  
मंत्रालय, भारत सरकार की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
  3. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्गों पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में 1.00मी० चौड़ाई का  
ड्रेन बनाकर उसके ऊपर स्टील पाईप के कोटिल कैचर बना दिया जाय ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड  
साईड ड्रेन से होकर आगे प्राकृति नाली/नाले में बह सके।
  4. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग का ढाल लो०नि०वि० मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई०आर०सी०-13  
के अनुसार निर्मित की जायेगी।
  5. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के Paved Area का लेबिल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से 0.50मी० नीचे  
रखा जाय।
  6. बफर स्ट्रिप के पास हैजेज की ऊँचाई 60सेमी० से ऊपर न रखी जाय।
  7. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो०नि०वि०, मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये  
तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 18.75मी० की दूरी से कम पर कोई निर्माण नहीं होना  
चाहिये।
  8. प्रस्तावित स्थल के 100मी० दोनों ओर कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिये।
  9. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त  
रागड़ा जायेगा।
  10. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से संबंधित निर्माण कार्य कराने से पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
हाथरस से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
  11. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय, इस संबंध में लो०नि०वि०, का कोई उत्तरदायित्व नहीं  
होगा।
  12. आई०आर०सी०-13 के अनुसार मार्ग पर 300मी० दूरी तक कोई पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं है।
  13. लो०नि०वि०, मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता  
हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी प्रकार मुआवजा नहीं दिया  
जायेगा।
  14. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र रिटेल आउटलेट मथुरा सादाबाद मार्ग के कि०मी० 45.00 के चैनज 250.000 मी० पर  
तहसील-सादाबाद, जिला हाथरस में प्रस्तावित स्थल पर निर्माण हेतु ही लागू होगा।
  15. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में प्रदत्त स्वीकृति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
- संलग्नक:-उपरोक्तानुस्मर संपूर्ण प्रकरण मानचित्र की दो प्रतियों में।

पत्रांक

1. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा०), प्रा०ख०लो०नि०वि०, हाथरस को।

अधिशासी अभियंता

प्रा०ख०लो०नि०वि०, हाथरस।

दिनांक

अधिशासी अभियंता