



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर
108/11 आवास विकास कालोनी, बिजनौर -246701

सन्दर्भ सं० : 1203 / D-1 / जनरल

दिनांक : 19-12-2016

सेवा में,
जिला पूर्ति अधिकारी
बिजनौर।

विषय--मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड 495/1, द्वितीय तल आरपीजी टावर, यूनिवर्सिटी रोड, मंगल पाण्डेनगर, मेरठ को ग्राम-खुडाहेडी, तहसील-बिजनौर, जिला-बिजनौर के गाटा सं०-181 खसरा नं०-647 में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण निवेदन को जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक-5209/बीस आयुध सहायक दिनांक-27.10.2016, जोकि इस कार्यालय में दिनांक-04.11.2016 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जाँच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, गाटा संख्या-181 व खसरा संख्या-647, ग्राम-खुडाहेडी, बिजनौर-हरिद्वार रोड तहसील बिजनौर जिला-बिजनौर में डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) के 1x16 के०एल० (क्लास-ए) एम०एस०, 1x16 के०एल० (क्लास-बी) एच०एस०डी० एवं 1x16 के०एल० (क्लास-बी) एच०एस०डी० टैंकों की स्थापना विना विवाद प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के पूर्व दिशा में कृषि भूमि स्थित है, पश्चिम दिशा में मण्डावर-बिजनौर रोड, तत्पश्चात् आम का बाग तथा लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-खुडाहेडी स्थित है, उत्तर दिशा में कृषि भूमि स्थित है तथा दक्षिण दिशा में कृषि भूमि स्थित है एवं दक्षिण-पूर्व दिशा में कृषि भूमि तत्पश्चात् लगभग 500 मीटर की दूरी पर के०एल०एस० इन्जीनियरिंग कालेज स्थित है। पर्यावरण दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त क्षमता के अन्डरग्राउण्ड टैंकों की स्थापना निम्नलिखित शर्तों अधीन संस्तुति की जाती है :-

- 1- इकाई द्वारा पेट्रोलियम टैंको का भण्डारण प्रस्तावित स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से दूरस्थ तथा अग्निशमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।
- 2- पेट्रोल पम्प द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये।
- 3- प्रस्तावित 15 के०वी०ए का डी०जी सेट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1930 के तहत जारी अधिसूचना सं०-जी.एस.आर 371 (ई) दिनांक-17.05.02 व जी.एस.आर 448 (ई) दिनांक-12.07.04 अनुसार एकाउस्टिक इन्क्लोजर तथा एग्जॉस्ट मफलर सहित स्थापित किया जाए।
- 4- इकाई पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के मार्गदर्शिका के अनुसार कर सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षा में अग्निशमन के समस्त वांछित उपाय कराना सुनिश्चित करेगा।

वे०.ए.ए. / अनु०

प्रकाश के लिए कृपया आगामी दिनों में दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आन साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन प्रेषित करेगा। साथ ही आख्या अधीन अधिकारी को इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
कृपया ध्यान दें।

सं० 26/12/16

जिला पूर्ति अधिकारी
बिजनौर

Sanjay Nagpal
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
Meerut Retail Regional Office - Meerut