

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर

पत्रांक-आई-14/एफ0एस0/पेट्रोल पम्प स्था0/2018

दिनांक-10/11-2018

UID No.2018/45040/ABN/AMBEDKAR NAGAR/83/CFO

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी अधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
अम्बेडकरनगर।

विषय- गाटा संख्या-327मि0/0.149हे0 स्थित भूमि ग्राम-तिवारीपुर परगना व तहसील-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर पर नये पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या-06/ई0आर0के0/पेट्रोल पम्प प्रावि0/आख्या/2018 दिनांक 03 मई, 2018 के क्रम में मेरे द्वारा उक्त स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्नवत् पाया गया-

- 1- उपरोक्त प्रस्तावित स्थल अकबरपुर फैजाबाद रोड पर पत्थर नं0 3 से ग्राम तिवारीपुर परगना व तहसील अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर में स्थित है।
- 2- रोड वाइडिंग को मिलाकर पहुँच मार्ग पर्याप्त है।
- 3- प्रस्तावित स्थल तक फायर सर्विस के वाहन आसानी एवं सुगमता पूर्वक पहुँच सकते हैं।
- 4- प्रस्तावित स्थल के ऊपर से हाईटेंशन लाइन नहीं गयी है।
- 5- माई ओन इको इनर्जी प्रा0लि0 की प्रस्तावित एरिया 30x35 मीटर 1050 वर्गमीटर है।

प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्था-

- 1- ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 9 केजी0, क्षमता का फ्यूल मशीन पर दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 2- ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थों का भण्डार स्थल के आस-पास नहीं किया जायेगा।
- 3- जनरेटर रूम व बिजली रूम में 4.5 केजी0 क्षमता का CO₂ टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर एक-एक अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 4- परिसर पर कार्यरत कर्मचारियों को फायर फाइटिंग का प्राथमिक प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- 5- सैण्डबकेट प्रति यूनिट दो-दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 6- धूम्रपान निषेध तथा आपातकालीन टेलीफोन नम्बर पट्टिका व्यवस्थित की जायेगी तथा डीलर रूम में धूम्रपान निषेध का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।
- 7- लुब्रीकेन्ट स्टोर प्रत्येक में ए0बी0सी0 9 केजी0 क्षमता का एक तथा सी0ओ0 टू टाइप 4.5 केजी0 क्षमता का एक फायर एक्सटिंग्यूशर का लगाया जायेगा यदि केयोस्क में लुब्रीकेन्ट व्यवस्थित किया जायेगा तो उसके लिए भी समान व्यवस्था की जायेगी।
- 8- मानचित्र पर अंकित क्रम सं0-01 से 24 तक बिन्दुओं को समायोजित करते हुए पालन किया जायेगा।
- 9- बाउन्ड्रीवाल का निर्माण अग्नि प्रतिरोधक मैटीरियल से कराया जायेगा, जिसकी ऊँचाई 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
- 10- रिजर्व वालूटैंक की क्षमता 6x3x3 फिट का बनाया जायेगा।

My Own Eco Energy Pvt. Ltd.
Nitin Jain
Territory Manager
307, 308, Cyber Heights
3rd Floor, Infront of Indira Gandhi Prasthan
Vibhuti Khand, Gami Nagar, Lucknow
TIN No-09450058000

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण पत्र UID No.2018/45040/ABN/AMBEDKAR NAGAR/83/CFO दिनांक 18.05.2018 प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स-दुर्गेशचन्द्र तिवारी (भवन प्रतिष्ठान का नाम पता) ग्राम तिवारीपुर परगना व तहसील-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर जिसमें-1 तलों की संख्या एवं वेसमेन्ट की संख्या 0 है, जिसकी ऊँचाई 3 मीटर है तथा प्लॉट एरिया 1050 है। भवन अधिभोग स्टोरेज (भवन स्वामी अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्रावधानों का समायोजन एन0वी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मान व्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0वी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) स्टोरेज के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन/प्रतिष्ठान में सभी मानको का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन/प्रतिष्ठान के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक- 18.5.2018

स्थान- अम्बेडकरनगर


हस्ताक्षर
निर्गमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अम्बेडकरनगर

My Own Eco Energy Pvt. Ltd.
Nitin K. Singh
Territory Manager
307, 308, Cyber Heights
3rd Floor, Infront of Indira Gandhi, Prasthan
Vibhuti Khand, Ganti Nagar, Lucknow
TIN No-09450058000