

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electy Transmision Division
U.P.Power Trans. Corporation Ltd.
220 KV S/S Robertsganj (U.P.) -231216
Email Id:-eeetdrobertsganj@gmail.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
220 के0वी0 उपकेन्द्र रावर्ट्सगंज (उ0प्र0)-231216
ई-मेल eeetdrobertsganj@gmail.com

पत्रांक: 1039 / वि0प्र0खण्ड0(रा0)/

दिनांक- 28/06/2023

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित 16.8912 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षों के पातन की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,
रेनुकूट सोनभद्र।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक 4076 / रेनुकूट / 15-276 दिनांक 03.06.2023 के संबंध में माँगी गयी सूचना निम्नवत् है-

क्र0 सं0	माँगी गयी सूचना	माँगी सूचना का जवाब
1	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 12-92 hs, which is lower than the actual required CA land area.	
2	Component wise breakup of land reuired and component wise area calculation with the layout plan needs to be submitted.	कुल 20 टावर फारेस्ट के जमीन पर बनना है। जिसमें तीन टाइप के टावर का निर्माण होना है DA= 14 DB= 3 DC= 3
3	A transmission line already exists at 960 m parallel to the proposed area. There appears to be further compartmentalisation of a continuous forest patch. This needs clearfication.	प्रस्तावित क्षेत्र के समानान्तर जो लाईन मौजूद है। 400 के0वी0 रिहन्दनगर-इलाहाबाद है जो उच्च वोल्टेज की है जिसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो लाईन प्रस्तावित है। 132 के0वी0 डबल सर्किट लाईन है जिसका वोल्टेज निम्न है। अतः पहले से मौजूद लाईन के साथ इस लाईन को नहीं जोड़ सकते हैं। जो कि तकनीकी रूप से सही नहीं होगा।
4	No details wildlife (including avifauna) has been provided in point 8(i) of part-II of Part A, this needs rectification.	Nowildlife Area.
5	The allgnment in reserve Forest neds to be revised and already existing line may be used for the prupose.	म्योरपुर क्षेत्र में 220/132/33 के0वी0 का उपकेन्द्र का निर्माण हो रहा है। जिसको ऊर्जीकृत करने हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट लाईन निर्माण की आवश्यकता है तथा 220/132/33 के0वी0 को पहले से मौजूद 400 के0वी0 रिहन्द नगर-इलाहाबाद लाईन के साथ जोड़ना तकनीकी रूप से गलत हो रहा है। अतः 132 के0वी0 की लाईन निर्माण की आवश्यकता है।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
उपका, रावर्ट्सगंज-सोनभद्र