

कार्यालय
पत्र सं०: सी०एफ०ओ०/पेट्रोल पम्प/एफएस-2019
सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट
रायबरेली।

मुख्य
अग्निशमन

अधिकारी

रायबरेली
दिनांक: 28-5-2019

विषय:-इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित स्थल ग्रा० सेरी, तहसील-सदर, जनपद रायबरेली में एम एस एण्ड एच एस डी रिटेल आउटलेट/फिलिंग स्टेशन की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- कृपया अपने पत्र सं० 45/शस्त्र लि०-II/जॉच/19 दिनांक: 09.05.2019

उक्त विषयक इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित स्थल ग्रा० सेरी, तहसील-सदर, जनपद रायबरेली, गाटा सं०: 195 में एम एस एण्ड एच एस डी रिटेल आउटलेट/फिलिंग स्टेशन रायबरेली से लखनऊ रोड पर निकट किमी० स्टोन-60-61, एन एच-30 (पुराना एन एच 24 बी) का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नगर रायबरेली द्वारा कराया गया आख्या निम्नवत् है:-

ढोंचागत संरचना के सम्बन्ध में:-

- 1- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का प्लॉट एरिया-2052.81 वर्ग मी० है जो रायबरेली से लखनऊ रोड पर निकट किमी० स्टोन-60-61 एन एच-30 (पुराना एन एच 24 बी) ग्रा० सेरी, तहसील-सदर, जनपद रायबरेली में स्थित पाया गया है।
- 2- प्रस्तावित कार्यस्थल अग्निशमन विभाग के छोटे-बड़े वाहन सुगमता पूर्वक व आसानी से आ जा सकते हैं।
- 3- प्रस्तावित कार्यस्थल के दक्षिण की तरफ रोड व अन्य तीन तरफ खाली कृषि योग्य भूमि पायी गयी।
- 4- प्रस्तावित स्थल पर 20 कि०मी० क्षमता का 02 एच एस डी एवं 20 कि०मी० क्षमता का 01 एम एस टैंक स्थापित किया जायेगा।
- 5- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/फिलिंग स्टेशन के 100 मी० चारो तरफ वर्तमान में कोई चिंगारी उत्पन्न करने वाला संस्थान नहीं पाया गया। और न ही अति ज्वलनशील/खतरनाक पदार्थों का भण्डारण पाया गया। तथा संस्थान के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन भी नहीं पायी गयी।
- 6- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण में कोई विवाद न्यायालय में नहीं है यह मानचित्र पर क्रमांक 18 पर अंकित है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था:-

- 1- मानचित्र में प्रस्तावित सभी शर्तों का पालन किया जाये।
- 2- परिसर का प्रयोग केवल पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण एवं विक्रय हेतु किया जायेगा।
- 3- अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास धूम्र पान निषेध का बोर्ड लगाया जाये तथा कर्व वाल के पास 06 अदद सैण्ड बकेट लालरंग से रंगकर 1 स्टैण्ड पर टांग कर रखे जायें।
- 4- भवन व मशीनों के विद्युतीकरण में भारतीय मानक 2148 का पालन किया जाये।
- 5- फस्ट एड बाक्स 2 अदद रखे जायें।
- 6- डिस्पेंसिंग मशीनों हेतु 06 अदद ए०बी०सी० 9 कि०ग्रा० क्षमता के व 01 अदद सी०ओ०टू० 4.5 कि०ग्रा० क्षमता का फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यालय हेतु आई०एस०आई०मार्क का लगाया जाना आवश्यक होगा।
- 7- संस्थान में स्थापित टेलीफोन के समीप नजदीकी फायर स्टेशन का टेलीफोन नं०-100,101,0535-2203493 व सी०यू०जी० नं०-9454418669 का बोर्ड लगाया जाये।
- 8- संस्थान में लगाये जा रहे सबमर्सिबल पम्प को जनरेटर से जोड़ा जाये तथा इस पर 63 एम.एम. मेल कपलिंग/लैडिंग वाल्व लगाया जाये जिससे आपातकालीन के समय अग्निशमन की मशीनों को सुगमता से पानी प्राप्त हो सके।
- 9- भूमिगत टैंक में टैंक लारी(टैंकर) से पेट्रोलियम पदार्थ ड्रेन करते समय लारी को अर्थ पिट से प्रत्येक दशा में जोड़ा जाये।
- 10- संस्थान का प्रवेश एवं निकास मार्ग सदैव अवरोध रहित रखा जाये इसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाये।

अतः उपरोक्त ढोंचागत एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को अधिष्ठापित कराये जाने तथा पम्प के संचालन के पूर्व उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं को इस विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की शर्त के साथ प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के निर्माण कराये जाने की निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

प्रतिलिपि:-

- 1- इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० लखनऊ द्वारा ग्रा० सेरी, तहसील-सदर, थाना-बछरावां, जनपद रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रायबरेली

उपांश कुमार/Upanshu Kumar
क्षेत्र प्रबंधक (रिटेल सेल) / Sr. Manager (Retail Sales)
लखनऊ महानगर कार्यालय - Lucknow Divisional Office
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corporation Ltd.(M.D.)
इण्डियन ऑयल भवन, गिफ्ट नगर/Indian Oil Bhawan, Gift Nagar
गोमती नगर, लखनऊ-226010/Gomti Nagar, Lucknow-226010