

कार्यालय नियंत्रक एवं जिला कलेक्टर नागरिक सुरक्षा, बीकानेर

क्रमांक:-सीडी/बीका 941

दिनांक:- 7/9/2017

प्रेषित:-

श्रीमान अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट, बीकानेर।

विषय :- पेट्रोल पम्प हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र / रिपोर्ट जारी
करने बाबत।

प्रसंग :- आपका कार्यालय आदेश 6046 दिनांक 27.07.2017 के
सन्दर्भ में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके कार्यालय आदेश क्रमांक
6046 दिनांक 27.07.2017 की पालना में श्री शहनाज S/O श्री शहाबुद्दीन वार्ड नं0
41, सरकारी अस्पताल के पास लूणकरणसर की भूमि श्रीगंगानगर रोड से बीकानेर
रोड (एन.एच.15) चक नं.2 बी.एच.एम. मुरब्बा नं105/5 किला नं.0 15,5,6,7 ग्राम
पंचायत पीपेरा तहसील लूणकरणसर बीकानेर के प्रस्तावित स्थल पर रिटेल
आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की अग्निशमन वाहन एवं अग्निशमन यन्त्रों से सम्बन्धित
रिपोर्ट करवाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न - एक

भवदीय,

२२/९/१७

उप नियंत्रक

नागरिक सुरक्षा बीकानेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail

-दिनांक:- 7/9/2017

रिपोर्ट

PCIL

प्रस्तावित स्थल:-

श्री शाहजवाज अमीर खान, जाति-मुसलमान
वाड नं. 41, सरकारी अस्पताल के पास, बंगलूरुपुर की भूमि
पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थल- श्री गंगानगर रोड से
बीकानेर रोड (एन.एन. 15) पर चक नं. 2 बी.एच.एम.
सुरक्षा नं. 105/15 के लिये नं. 5, 6, 7, 15 ग्राम पंचायत-पोपरा
तहसील बंगलूरुपुर जिला- बीकानेर (राज.)

1 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल के आस-पास किसी प्रकार का विस्फोटक का
भण्डार दूरी पर है। नब्बे है।

2 प्रस्तावित स्थल से पेट्रोल पम्प 1.6 km लगभग किमी. दूरी पर है।

3 प्रस्तावित स्थल से नहर एवं अन्य जल स्रोत 6 km लगभग किमी. दूरी पर है।

4 प्रस्तावित स्थल से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एवं अन्य पूजा स्थल 4 km लगभग किमी. की
दूरी पर है।

5 प्रस्तावित स्थल से बिजुत ग्रह / सब स्टेशन 1.8 km लगभग किमी. की दूरी पर है।

6 प्रस्तावित स्थल से इलेक्ट्रिक लाइन 1.40 फुट लगभग पर स्थित है। 95 मीटर (कानन)

7 प्रस्तावित स्थल से आवासीय मकान 4 km लगभग दूरी पर स्थित है।

8 प्रस्तावित स्थल से आबादी 4 km लगभग दूरी पर स्थित है।

9 प्रस्तावित स्थल पर फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस आसानी से आ जा सकती है। हाँ

10 प्रस्तावित स्थल से पेट्रोलियम, स्प्रिट गैस या अन्य ज्वलनशील पदार्थ के भण्डार
..... दूरी पर स्थित है। नब्बे है।

11 प्रस्तावित स्थल से रेलवे लाइन 0.6 km लगभग किमी की दूरी पर है।

12 प्रस्तावित स्थल से दुकाने बाजार, सार्वजनिक स्थल, सिनेमा स्थल 4 km लगभग दूरी
पर स्थित है।

13 प्रस्तावित स्थल के ईट-भटे की 4 km लगभग दूरी है।

14 प्रस्तावित स्थल का आस-पास निम्नानुसार है।

1. पूर्व- कृषि भूमि

2. पश्चिम- श्री रावतगढ़ पुत्र श्री पनगर की कृषि भूमि

3. उत्तर- बीकानेर से श्री गंगानगर रोड N.H. 15

4. दक्षिण- श्री रावतगढ़ पुत्र श्री पनगर की कृषि भूमि

15 प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु उपयुक्त है। उपयुक्त है।

16 प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट लगाया जाता है तो आवश्यक अग्निरोधक यंत्र बाल्टी,
मिट्टी, पानी की व्यवस्था एवं धूमपान निषेध के संकेतांक लगाया जाना आवश्यक है।

रिपोर्ट सेवा में सादर प्रस्तुत है।

अग्निशमन सेवा

नागरिक सुरक्षा बीकानेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

अप नयंत्रक

नागरिक सुरक्षा : बीकानेर

Krishan Lal

Dy. General Manager-Retail