

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद/सम्भल ।

पत्रांक: प-०/सीएफओ/एमडीडी-17

दिनांक: मई 30, 2017

सेवा में

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०)
सम्भल।

विषय: खसरा संख्या: 151/2 ग्राम चन्दावली हसनपुर रोड सम्भल जिला सम्भल पर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: 2421/2/रीडर-अ०प्र०पत्र/2006-17 दिनांक: 28-04-2017।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, सन्दर्भित पत्र के क्रम में, जिसके द्वारा खसरा संख्या: 151/2 ग्राम चन्दावली हसनपुर रोड सम्भल जिला सम्भल पर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० वं प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी है। उक्त के अनुपालन में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सम्भल द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया उनकी आख्या के अनुसार आख्या निम्नवत् है

1--प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के सामने 12 मीटर चौड़ाई का रोड उपलब्ध है जो मानको के अनुसार है।

2--प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है।

प्रश्नगत रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट-1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान किये जाने अनिवार्य होंगे, जो निम्नवत् हैं :-

1-45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्रांकी।

2-ए०बी०सी० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा० के 04 अदद।

3--नो स्मोकिंग बोर्ड स्थापित कराया गया है।

4-02-02 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये गये हैं।

5--प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के आस-पास अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं है।

अतः प्रश्नगत पैट्रोल पम्प हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजानल अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है:-

1--प्रश्नगत पेट्रोल पम्प सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप।

2--प्रश्नगत पेट्रोल पम्प के ऊपर से किसी प्रकार हाई/लो टेशन विद्युत लाईन नहीं गुजारी जायेगी।

3--प्रश्नगत पेट्रोल पम्प परिसर में हाउस कीपिंग उच्च कोटि की होगी।


4--प्रश्नगत पेट्रोल पम्प पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नहीं किया जायेगा।

5--प्रश्नगत पेट्रोल पम्प भण्डारण स्थल पर नियुक्त समस्त स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन यन्त्रों को चलाने की जानकारी के साथ ही अग्नि सुरक्षा नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।

6--पेट्रोल पम्प पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिगारी आग उत्पन्न करते हैं का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय उपलब्ध रखे जायेंगे।

7--भण्डारण स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-1646:1982 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

कृ०प०प०.....



मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मुरादाबाद/सम्भल
मुरादाबाद/सम्भल कार्यालय, Moradabad Divisional Office
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन.एच. 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H. 24
पिन कोड: मुरादाबाद-244102 (उ.प्र.)
Moradabad-244102 (U.P.)

(2)

8-उपरोक्तानुसार स्थापित सभस्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा।
अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त उपरोक्तानुसार अग्निशमन उपकरणों को स्थापित कराये जाने की शर्त पर प्रश्नगत रिटेल आउटलेट हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्य इस शर्त पर निर्गत की जाती है कि प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अग्नि शमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में निर्गत किया जा रहा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(वी०के० सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद / सम्भल।

प्रतिलिपि:-अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, सम्भल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (वी०के० सिंह) - स.स.म.स.म.स.
मुरादाबाद विभाग का कार्यालय Moradabad Division Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (प्रा.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
काला स्टोरेज इन्वेंटरी, नया रोड, एन.ए. 24
Opp. Cold Storage, Delhi Road, N.H. 24
प.ओ. पारबारा, मुरादाबाद-244102 (उ.प्र.)
P.O. Parbara, Moradabad-244102(U.P.)