

सेवा में :-

प्रभारी अधिकारी (अनओप्रओपत्र)
अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम)
लखनऊ ।

विषय:- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या-268 ग्राम-धावापुर, (बनी मोहनलालगंज रोड) तहसील-सरोजनीनगर, लखनऊ, में प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन के अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ:- आप का पत्रांक-332/आब0 लिमिटेड/ एनओसी0/19, दिनांक 01.05.2019 ।

कृपया उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन के मानचित्र का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी सरोजनीनगर द्वारा कराया गया जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

- 01- प्रस्तावित स्थल 12 मीटर चौड़े रोड पर स्थित है, अग्निशमन के समस्त वाहन जा सकते हैं।
- 02- परिसर का प्लॉट एरिया 2025.00 वर्ग मीटर है।
- 03- प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन के परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 15-15 मीटर चौड़ाई के 02 मार्ग (प्रवेश/निकास) मानचित्र में प्रस्तावित हैं।
- 04- प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन पर 15 केल0 क्षमता का एम0एस0 का एक भूमिगत टैंक व 20 केल0 क्षमता का एच0एस0 डी0 का 02 भूमिगत टैंक प्रस्तावित हैं।
- 05- प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन पर 03 आउटलेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
- 06- प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन के तीन तरफ 1.20 मीटर ऊँची ब्रिक वाल से घेरा जाना प्रस्तावित है।
- 07- प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत की ओवर हेड लाईन नहीं गयी है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था -

- 01- प्रत्येक आउटलेट के पास 06 केल0 क्षमता के 02 अदद ए0बी0सी0/डी0सी0पी0 फायर एक्स0 रखे जाए।
- 02- सेल्स रूम के पास 6 केल0 क्षमता का एक अदद ए0बी0सी0/डी0सी0पी0 व 04.5 केल0 क्षमता का सी0ओ0टू0 फायर एक्स0 रखे जाए।
- 03- लुब्रीकेन्ट रूम के पास 09 लीटर पानी के क्षमता का 02 अदद फोम टाईप फायर एक्स0 रखे जाए।
- 04- पेट्रोल/डीजल डिक्टेसन के पास 6 केल0 क्षमता का 02 अदद ए0बी0सी0/डी0सी0पी0 व 09 लीटर क्षमता का फोम टाईप फायर एक्स0 रखे जाए।
- 05- परिसर में फायर प्वांट बनाकर 02 अदद फायर बकेट स्टैण्ड पर 04-04 बाट्टी रखे जाय।
- 06- परिसर में डी0जी0 सेट के पास 09 लीटर क्षमता का फोम टाईप फायर एक्स0 रखे जाए।
- 07- परिसर में 50 लीटर क्षमता का एक फोम टाईप का फायर एक्स0 रखा जाए।
- 08- परिसर में धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगाया जाय।
- 09- परिसर में लखनऊ जनपद के समस्त फायर स्टेशनों का टेलीफोन नम्बर एक पट्टिका पर लिखवाकर सदृश्य स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- 10- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर ओ0आई0एस0डी0 मानकों का एवं पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 11- फिलिंग स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरण को चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी सरोजनीनगर की संस्तुति के आधार पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या-268 ग्राम-धावापुर, (बनी मोहनलालगंज रोड) तहसील-सरोजनीनगर, लखनऊ में फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाने हेतु इस निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है कि रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था का अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(विजय कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।

रतिलिपि

11- अग्निशमन अधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

12- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या-268 ग्राम-धावापुर, (बनी मोहनलालगंज रोड) तहसील-सरोजनीनगर, लखनऊ।

Suraj Kataria
For And on behalf of
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
Attorney
17/5/19