

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

अलीगढ़।

पत्रांक: 2015/अ0प्र0प0/अलीगढ़/13/सीएफओ
सेवा में,

दिनांक: मई 08, 2015

जिला पूर्ति अधिकारी,
जनपद अलीगढ़।

विषय: खसरा संख्या: 13 ग्राम दौलतबाद तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्र संख्या: 338/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/15, दिनांक: 15.03.2015,

महोदय,

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से प्रस्तावित स्थल खसरा संख्या: 13 ग्राम दौलतबाद तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्राप्त मानचित्र के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक है।

उपरोक्त के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री नन्मल शर्मा से कराया गया तो प्राप्त निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित स्थल मानक के अनुसार पर्याप्त चौड़े मार्ग अलीगढ़-मथुरा रोड पर सड़ किनारे रिथत पाया गया जहाँ अग्निशमन के बाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते हैं एवं अग्निशमन कार्य कर सकते हैं। उक्त कार्य स्थल के ऊपर कोई विद्युत लाइन नहीं पायी गयी। उक्त स्थल रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु सुरक्षित पाया गया। स्थल पर निम्न अग्निसुरक्षा व्यवस्था कराये जाने हेतु अपने रत्न से सम्बन्धित का निर्देशित करने का कष्ट करें।

1—प्रस्तावित स्थल मानचित्र में सड़क के मध्य से 19.50 मी0 की दूरी पर रिथत दर्शाया गया है।

2—परिसर के चारों तरफ 1.20 मीटर ब्रिकवाल प्रस्तावित है।

3—परिसर में प्रवेश/निकास हेतु 07.50 मीटर चौड़ाई के दो अलग-अलग गेट प्रस्तावित हैं।

4—मानचित्र में 06 मीटर लम्बाई व 02 मीटर चौड़ी बफर स्ट्रिप का प्राविधान किया गया है।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1—कैनापी का निर्माण अरथात् संरचना के रूप में अनुमन्य होगा जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6 नींठ से कम न हो।

2—न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मी0 से कम न हो।

3—सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई०एस-2148-1646 के मानकों के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम०सी०बी०/ई०एल०सी०बी० का प्रयोग किया जाये।

4—प्रत्येक टैंक के लिए अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए एवं ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।

5—वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।

6—टैंक में तेल भरते समय टैंक, डिस्पेन्सर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वार्जित है।

7—लारी से टैंक में तेल भरते समय Proper Earthing होना अति आवश्यक है।

8—स्टोरेज टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जायें।

9—प्रत्येक डिस्पेन्सर के पास आई०एस० मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 9 ली० एवं आई०एस० मार्का ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 10 किलोग्राम के रखे जाये समर्त अग्निशमन उपकरण सदैव क्रियाशील दशा में होने चाहिए एवं उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।

10—अण्डर ग्राउन्ड टैंक के पास आई०एस० मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 9 ली० एवं आई०एस० मार्का ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 10 किलोग्राम के रखे जाये एवं 75 किलोग्राम वजन डी०सी०पी० द्राली एवं 50 ली० फोम की द्राली होनी चाहिए।

- 11- इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई०एस० मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 1-1 अदद क्षमता 4.5 किग्रा० के रखे जाये।
- 12- डीजल जनरेटर सेट से पास आई०एस० मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4.5 किग्रा० के रखे जाये एवं D.G. Sets, स्टैक Height नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
- 13- लाइसेन्स एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटे पलेम प्रूफ होनी चाहिए।
- 14- प्रत्येक डिस्पेन्सर पर इमरजेन्सी रटाप सिस्टम होना चाहिए।
- 15- इमरजेन्सी प्लान O.I.S.D-225 के अनुसार होना चाहिए।
- 16- पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग O.I.S.D-225 के अनुसार होनी चाहिए।
- 17- आपरेटिंग प्रोसीजर के बोर्ड लगे होने चाहिए।
- 18- इमरजेन्सी प्लान के बोर्ड भी लगे होने चाहिए।
- 19- केबल्स ग्लेन्डिंग के साथ होना चाहिए।
- 20- इलेक्ट्रिल रुम में Proper Ventilation होना चाहिए।
- 21- पेट्रोल पम्प पर धूमपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।
- 22- फायर स्टेशन का टेलीफोन नं० 101, 2522666 व 9454418483, जिला कट्टोल रुम का फोन नं० 100 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 23- ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्नांकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें।
 (अ) तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बंद कर लें।
 (ब) धूमपान न करें।
 (स) मोबाइल फोन बंद रखें।

निम्नांकित का बोर्ड डिस्पेन्सर के पास लगायें।

क्या करें	क्या न करें
1-मोबाइल फोन बंद रखें।	1-वाहन का इंजन तब तक रटार्ट न करे जब तक वाहन के टैंक रॉजूल अलग न हो जायें।
2-तेल भरते समय वाहन का इंजन बंद रखें।	2-धूमपान न करें।
3-सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेन्सर के पास अग्निशमन यंत्र रखे हुए हैं।	3-खुली आग का प्रयोग न करें।
4-तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी रटाप बटन दबाये।	4-लारी से टैंक में तेल भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट, 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं O.I.S.D-225 में उल्लिखित नियमों का कडाई से पालन किया जाने की शर्त के साथ संस्तुति आख्या अग्रसारित है यह आख्या जो दो वर्ष तक वैध होगी निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोग में लाने से पूर्व अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी से पुनः निरीक्षण कराकर स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं सम्बन्धी अन्तिम (स्थाई) प्रमाण प्राप्त किया जाना सम्बन्धित का उत्तरदायित्व होगा अन्यथा आख्या रखतः निरस्त समझी जायेगा।

संलग्नक-मानचित्र

८.५.१५
 (मो० शाहिद)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 अलीगढ़।
 दिनांक: ०४.०५.२०१५

प्रतिलिपि- प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अतरौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्निशमन अधिकारी
 भर्ती।