

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)
औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2020/17876/KHR/KHERI/99/CFO
 दिनांक : 29-02-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **Indian Oil Corporation Ltd Dealer Sukhvender Singh Cheema** पता **193, Khajuriya Sanpurna Nagar, Village Paidiya Palia** तहसील - **Palia** प्लाट एरिया **1225 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **35.64** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वसेमेंट की संख्या	ऊँचाई
होस्टल का अधिभोग	मेसर्स Indian Oil Corporation Ltd Dealer Sukhvender Singh Cheema		

द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Storage** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **Indian Oil Corporation Ltd Dealer Sukhvender Singh Cheema** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सवनाओं के अन्तर्गत पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अस्तित्व का जानने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : CONDITIONS-ACCESS, SETBACKS, MEANS OF ESCAPE SHALL FREE FROM ENCROACHMENT, 4ABC 9KG, 2ABC 4KG, 1CO2 4.5 LT, 1FOAM TYPE ALL FIRE EXTINGUISHERS ISI MARKED, 10 SAND BUCKET PROPOSED, NO SMOKING, EMERGENCY TEL NOS SHALL DISPLAYED. OWNER/OCCUPAIR SHALL RESPONSIBLE TO MAINTAIN ABOVE FIRE NORMS, PETROLIUM ACT, RULES, OISD STD 225 NORMS AND OTHER GOVT ORDER AS WELL AS FIRE/MOCK DRILL.

निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-02-2020
 स्थान : KHERI


 हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

MUQIMUL HAQ

E0DD0C5636A207702973AD6F5978577087CF1D1A

29-02-2020

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.